

**PYTANIE I ODPOWIEDŹ**

Nr sprawy: **O-ZP.271.50.2017**

dot: **BUDOWA HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ SPORTOWYCH W ELKU**

**W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 09.10.2017 r. udzielamy następujących odpowiedzi:**

**Pytanie**

Wnosimy o uzupełnienie informacji, czy należy zastosować szklenie w klasie P6 jednostronnie (z której strony?) czy obustronnie? Jednocześnie, z uwagi na znaczny ciężar pakietów szklanych o podwyższonej klasie wytrzymałości, sprawdzeni i uznani producenci stolarki okiennej i drzwiowej zalecają wykonanie w/w elementów w formie fasad. Czy Zamawiający podtrzymuje zapisy projektowe, tj. wykonanie w/w stolarki w systemie profili okiенno-drzwiowych?

Ideą w/w pytania było doprecyzowanie, czy odporność pakietów szybowych w klasie P6 w oknach (lub drzwiach) wskazanych w projekcie ma być obustronna, czy jednostronna, a jeżeli jednostronna, to z której strony. Ani dokumentacja projektowa, ani Państwa odpowiedź tego nie wyjaśnia.

W drugiej części pytania prosiliśmy o zajęcie stanowiska w kwestii technicznej: czy stolarkę okienną (i drzwiową) z szybami o podwyższonej klasie wytrzymałości (P6 i P4) należy wykonać przy zastosowaniu typowych profili okiennych i drzwiowych (co jest technicznie możliwe), czy jednak ze względu na znaczny ciężar pakietów szybowych P6 i P4 przy zastosowaniu profili tzw. fasadowych o większej nośności, właściwej dla pakietów P6 i P4.

Kolejna kwestia, co do której nie zajęli państwo stanowiska, to zastosowanie (lub niezastosowanie) siłowników do otwierania skrzydeł okiennych wyposażonych w pakiety szybowe o podwyższonej odporności.

**Odpowiedź**

Stolarkę i ślusarkę należy wykonać zgodnie z dokumentacją. Część stolarki i ślusarki jest w klasie P6 część w klasie P4 zgodnie z rysunkami A8-A11.

Stolarkę i ślusarkę zgodnie z zamieszczonymi rysunkami należy wykonać szkleniem we wskazanej klasie, to znaczy obustronnie.

Profile stolarki i ślusarki należy dobrać według wytycznych wybranego producenta z uwzględnieniem parametrów wytrzymałościowych profili i obciążenia przypadającego na dany element.

Okna przeznaczone do otwierania należy wyposażyć w urządzenia - zgodnie z zapisem dokumentacji projektowej - umożliwiające otwarcie okna z poziomu podłogi. Urządzenie należy dobrać według wytycznych wybranego producenta stolarki okiennej.

Podpis

PREZYDENT MIASTA

/-/

Tomasz Andrukiewicz