

Ełk, dnia 11.01.2018 r.

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Nr sprawy: **O-ZP.271.71.2017**

dot: **REWITALIZACJA ZDEGRADOWANYCH TERENÓW KOMUNALNYCH NAD RZEKĄ EŁK U ZBIEGU ULIC PARKOWEJ I WOJSKA POLSKIEGO W EŁKU**

**W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 05.01.2018 r. udzielamy następujących odpowiedzi:**

### **Pytanie nr 1**

Proszę o podanie parametrów grodzic winylowych oraz wymiarów oczepu?

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Parametry grodzic ustali Wykonawca na etapie opracowania projektu wykonawczego umocnienia brzegów rzeki wraz ze wszelkimi uzgodnieniami.

Zamawiający w zamówieniu określił minimalne parametry tych elementów, odpowiednio: grodzica - grubość elementu min. 6mm, wysokość grodzicy min. 4m; oczep – grubość elementu 10mm, szerokość min. 15cm.

### **Pytanie nr 2**

Proszę o podanie wymiarów desek kompozytowych do wykonania tarasu?

### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Poszycie tarasu z desek kompozytowych o profilu 13,5x2,5cm zgodnie z opisem technicznym do projektu „ARCHITEKTURA I DROBNE FORMY ARCHITEKTONICZNE”.

Podpis  
Z up. PREZYDENTA  
Z-ca Prezydenta Miasta  
/-/  
*Artur Urbański*