BLOK "E" POZIOM 0

BLOK "D" POZIOM 0

BLOK "C" POZIOM 0

łącznik szkolny
367,89m²
nr 0.00
±0,00

nr 0.01
korytarz
28,40m²

nr 0.02
sklepik szkolny
11,37m²

nr 0.05
STOŁÓWKA
151,88m²
h=3,15m
±0,00

ŁĄCZNIK
DO PRZEDSZKOLA

nr 0.08
mag. kuchni
8,37m²

nr 0.09
pom. biurowe
10,89m²

komunikacja
9,76m²

nr 0.10
pom. biurowe
12,14m²

nr 0.06
zmywalnia
20,00m²

nr 0.07

nr 0.11

nr 0.15
WC
2,16m²

nr 0.19
KUCHNIA
73,64m²

DŹWIG
TOWAROWY

korytarz + klatka
14,77m²
hp=118cm

chłodnia
6,49m²

nr 0.13

nr 0.14
h=4,17m
pom. gosp
3,98m²

nr 0.12
komunikacja
17,45m²

nr 0.04
h=2,12m
klatka schod.
12,16m²

nr 0.03
pom. biurowe
- kierownik gosp.
11,67m²

pom. gosp.
4,61m²
nr 0.21

pom. gosp.
7,21m²

nr 0.20

nr 0.17
pom. gosp. - warzywa
11,90m²

nr 0.18
przedsionek
7,84m²

nr 0.16
pom. gosp. - mięso
16,03m²

Proj. okap kuchenny nr 1 przyścienny skośny B=100cm, L=300cm, H=45cm

Proj. okap kuchenny nr 4 przyścienny trapezowy z oświetl. B=120cm, L=140cm, H=45cm

Proj. okap kuchenny nr 3 centralny trapezowy z oświetl. B=120cm, L=300cm, H=45cm

Proj. okap kuchenny nr 2 centralny trapezowy z oświetl. B=180cm, L=340cm, H=45cm

Kanał wywiewny W1
prowadzić pod stropem nad przewodem gazu
włączyć proj. okap w miejscu trójników

Pion wywiewny W1
przejście w stropie w miejscu istn. otworu,
do wys. 2m obudować płytą g-k i glazurą

Pion wywiewny W1
przejście w stropie - NOWY OTWÓR,
do wys. 2m obudować płytą g-k i glazurą

Kanał nawiewny N2 z izolacją
prowadzić pod stropem, obudować płytą g-k

Pion nawiewny N2 z izolacją
przejście w stropie - NOWY OTWÓR,
obudować płytą g-k, do wys.2m glazura

Pion nawiewny N2 z izolacją
przejście w stropie - NOWY OTWÓR,
obudować płytą g-k, do wys.2m glazura

Kanał wywiewny W2
prowadzić pod stropem
włączyć proj. okapy w miejscu trójników

Pion wywiewny W2 - na dach do WD2
przejście w stropie w miejscu istn. otworu

Zamontować wentylator wspomagający
z opóźnieniem o wydajności min.80m³/h

Pion wywiewny W2 - na dach do WD1
przejście w stropie w miejscu istn. otworu

Kanał wywiewny W2
prowadzić pod stropem
włączyć proj. okapy w miejscu trójników

Kanał wywiewny W1
prowadzić pod stropem
Pion wywiewny W1
przejście w stropie w miejscu istn. otworu,
do wys. 2m obudować płytą g-k i glazurą

Kanał nawiewny N1 z izolacją
prowadzić pod stropem, obudować płytą g-k

Pion nawiewny N1 z izolacją
przejście w stropie w miejscu istn. otworu,
obudować płytą g-k, do wys.2m glazura

zmywarka kapturowa

tablica główna

zasilanie gazowe kuchenek

piekarnik elektr.

kuchnia gaz. 4-palnik. + piek. elektr.

kuchnia gaz. 4-palnik. + piek. gazowy

taboret oszowy

taboret gazowy

LEGENDA

- POMIESZCZENIA WYMAGAJĄCE WENTYLACJI MECHANICZNEJ - W ZAKRESIE OPRACOWANIA
- Projektowane okapy kuchenne gastronomiczne
- Istniejące kratki wentylacyjne /grawitacyjna/ do zaślepienia
- 300 — Projektowana wydajność - wywiew
- 400 — Projektowana wydajność - nawiew
- Projektowane kanały stalowe - układ nawiewno-wywiewny N1-W1
- Projektowane kanały stalowe - układ nawiewny N2
- Projektowane kanały stalowe - układ wywiewny W2

INSTALACJA WENTYLACJI
RZUT PARTERU /0/

Inwestor	GMINA MIASTO EŁK ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk	**BIURO PROJEKTOWE URZĄDZEŃ SANITARNYCH** **Cezary Woźniak** **ul. M. T. z Kalkuty 5/67, 19-300 Ełk**		
Przedmiot	**Wentylacja mechaniczna kuchni głównej z pomieszczeniami przyległymi oraz dodatkowe wyjście ewakuacyjne ze stołówki w SP7 w Ełku**			
Nazwa Opracowania	**INSTALACJA WENTYLACJI** **RZUT PARTERU /0/**		Nr rys. **S-09**	Skala: 1:100
Funkcja	Imię i nazwisko	Nr upr.	Data	Podpis
Projektant:	mgr inż. Cezary Woźniak	WAM/0070/PWOS/12	XI.2019	
Sprawdzający:	mgr inż. Krzysztof Filipkowski	WAM/0043/PWOS/18	XI.2019	