



Numer obrotu	WLZ-1	--	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prąd [A]	--	--	7,8	7,8	7,8	3,2	3,2	3,2	2,6	2,6	2,6	5,4
Moc [kW]	--	--	1,5	1,5	1,5	0,5	0,5	0,5	0,4	0,4	0,4	1,0
Przewód	YDY 5x6mm ²	--	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	YDY3x2,5mm ²	YDY3x2,5mm ²	YDY3x1,5mm ²	YDY3x1,5mm ²	YDY3x1,5mm ²	YDY 3x2,5mm ²	
Nazwa obrotu	WLZ-1 z RL2	Ochronnik	Podnosnik dla inwól.	Podnosnik dla inwól.	Podnosnik dla inwól.	Wentylacja hydr. kl.1	Wentylacja hydr. kl.2	Wentylacja hydr. kl.3	Oświetlenie klatka 1	Oświetlenie klatka 2	Oświetlenie klatka 3	Szafa dystrybucyjna

Uwagi ogólne:

1. Rozdzielnice wykonać w II klasie ochronności w obudowach metalowych IP44.

2. Zasilanie i odbiory podłączone z góry poprzez zaciski szeregowo

UKRAD SIECI TNC-S

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"				
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ozn.B EK - ul. Kojełowa - dz. nr geod. 3508/2	SKALA:		
		DATA 04-2017		
TYTUŁ OPRACOWANIA	SCHEMAT ROZDZIELNICZY R41	NR RYS. E8/1/1		
PROJEKTANT		Stanisław Olejnik	SUW-32/88	
OPRACOWAŁ	Andrzej Siwiński	SUW-46/91		
SPRAWDZIŁ	Lechosław Wierzbicki	96 GD/75		
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWN.	PODPIS	