



- Uwagi ogólne:
1. Rozdzielnice wykonane w II klasie ochrony obudowy z materiału izolacyjnego IP44.
 2. Aparaty w części przedlicznikowej chronić moskownicami przystosowanymi do plombowania.
 3. Rozdzielnice wyposażać w zamki zgodnie ze standardem RE Elk.

UKŁAD SIECI TNC-S



PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE			
NAZWA I ADRES OBIEKTU		SKALA:	
BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ozn. B		DATA 04-2017	
TYTUŁ		NR RYS. E7/3	
OPRACOWANIE		ELEWACJA ROZDZIELNICZY RL3	
PROJEKTANT		Stanisław Olejnik	
OPRACOWAŁ		Andrzej Słowiński	
SPRAWDZIŁ		Lectosław Wierzbicki	
IMIĘ I NAZWISKO		NR UPRAWN.	
		PODPIS	