



Uwagi ogólne:  
1. Rozdzielnice wykonać w II klasie ochrony obudowy z materiału izolacyjnego IP44.  
2. Aparaty w części przedlicznikowej chronić moskownicami przystosowanymi do plombowania.  
3. Rozdzielnice wyposażać w zamki zgodnie ze standardem RE-Elk.

UKŁAD SIECI TNC-S



PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE			
"AC-SYSTEM"		SKALA:	
NAZWA I ADRES	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ozn.B	DATA 04-2017	
OBJEKTU	Elk - ul. Kolejowa - dz. nr geod. 3508/2	NR RYS. E7/1	
TYTUŁ	ELEWACJA ROZDZIELNICZY RG1+RL2		
OPRACOWANIA			
PROJEKTANT	Stanisław Olejnik	SUW-32/88	
OPRACOWAŁ	Andrzej Śliwiński	SUW-46/91	
SPRAWDZIŁ	Lechosław Wierzbicki	96 GD/75	
IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS	