



Uwagi ogólne:
1. Rozdzielnice wykonać w II klasie ochronności w obudowach malowanych IP44.
2. Zasilanie i odbiory podłączone z góry poprzez zaciski szeregowe UKŁAD SIECI TNC-S

| PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE | | | | |
|--|--|----------------|--------|--|
| "AC-SYSTEM" | | | | |
| NAZWA I ADRES OBIEKTU | BUDYNEK MIESZKALNY WIELODRODZINNY ozn. B EtK - ul. Kolejowa - dz. nr geod. 3508/2 | SKALA: | | |
| | | DATA 04-2017 | | |
| TYTUŁ OPRACOWANIA | SCHEMAT ROZDZIELNICZY RA2 | NR RYS. E8/1/1 | | |
| PROJEKTANT | Stanisław Olejnik | SUW-32/88 | | |
| OPRACOWAŁ | Andrzej Śliwiński | SUW-46/91 | | |
| SPRAWDZIŁ | Lechosław Wierzbicki | 96 GD/75 | | |
| IMIĘ I NAZWISKO | | NR UPRAWN. | PODPIS | |