


Uwagi ogólne:
1.Rozdzielnice wykonane w II klasie ochrony obudowy z materiału izolacyjnego IP44.
2.Aparaty w części przedlicznikowej chronić masywnymi do plombowania.
3.Rozdzielnice wyposażać w zamki zgodnie ze standardem RE Elk.

UKŁAD SIECI TNC-S



PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE				
"AC-SYSTEM"				SKALA:
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ozn. B Elk - ul. Kolejowa - dz. nr geod. 3508/2			DATA 04-2017
TYTUŁ OPRACOWANIA	ELEWACJA ROZDZIELNICY RL5			NR RYS. E7/5
PROJEKTANT	Stanisław Olejnik	SUW-32/88		
OPRACOWAŁ	Andrzej Słowiński	SUW-46/91		
SPRAWDZIŁ	Lechosław Wierzbicki	96 GD/75		
IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.			PODPIS