



Numer obwodu	1	2	17
Prąd [A]	--	--	1,4
Moc [kW]	--	--	0,8
Przewód	YDY5x6mm ²	--	YK5x6mm ²
Nazwa obwodu	WLZ	--	Oświetlenie zewnętrzne

Uwagi ogólne:
1.Rozdzielnice wykonać w II klasie ochrony w obudowach metalowych IP44.
2.Zasilanie i odbiory podłączone z góry poprzez zaciski szeregowo
UKŁAD SIECI TNC-S

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCJO - PROJEKTOWE			
"AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK MIESZKALNY WIELODZIELNINNY ozn.B	SKALA:	
	ELK - ul. Kolejowa - dz. nr geod. 3508/2	DATA	04-2017
TYTUŁ OPRACOWANIA	SCHEMAT ROZDZIELNICY TOZ		NR RYS. E9
PROJEKTANT	Stanisław Olejnik	SUW-32/88	
OPRACOWAŁ	Andrzej Śliwiński	SUW-46/91	
SPRAWDZIŁ	Lechosław Wierzbicki	96 GD/75	
IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWN.	PODPIS	