KLATKA I

KLATKA II

KLATKA III

III PIĘTRO

II PIĘTRO

I PIĘTRO

PARTER

SZACHT INSTALACYJNY

YDY 5x6 l=31 — TM — YDY 5x6 l=29 — TM — YDY 5x6 l=34 — TM

YDY 5x6 l=28 — TM — YDY 5x6 l=26 — TM — YDY 5x6 l=31 — TM

YDY 5x6 l=25 — TM — YDY 5x6 l=23 — TM — YDY 5x6 l=28 — TM

YDY 5x6 l=22 — TM — YDY 5x6 l=20 — TM — YDY 5x6 l=25 — TM

YDY5x6w RB26 l=24m — RA

RL1

YDY5x6w RB26 l=24m — TOZ

RL2

RL3

5xYKY1x50 w BE75 l=35m

5xYKY1x50 w BE75 l=35m

5xYKXS1x70 w BE110 l=4m

ZK

RG1

PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ozn.B EŁK - ul. Kolejowa - dz. nr geod. 3508/32		SKALA:
			DATA 04-2017
TYTUŁ OPRACOWANIA	Schemat zasilania cz.1		NR RYS. E5/1
PROJEKTANT	Stanisław Olejnik	SUW-32/88	
OPRACOWAŁ	Andrzej Śliwiński	SUW-46/91	
SPRAWDZIŁ	Lechosław Wierzbicki	96 GD/75	
	IMIĘ I NAZWISKO		PODPIS