



Uwagi ogólne:  
1. Rozdzielnice wykonac w II klasie ochrony obudow z materiału izolacyjnego IP44.  
2. Aparaty w części przedlicznikowej chronić mskownikami  
przystosowanymi do planowania.  
3. Rozdzielnice wyposażyc w zainki zgodnie ze standardem RE ETk.

UKŁAD SIECI TN-C-S



PRZEDSIĘBIORSTWO INWESTYCYJNO - PROJEKTOWE "AC-SYSTEM"			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY ozn.B ETk - ul. Kolejowa - dz. nr geod. 3508/2	SKALA:	
TYTUŁ OPRACOWANIA	ELEWACJA ROZDZIELNICZY RG2+RL4	DATA	04-2017
PROJEKTANT	Stanisław Olejnik	NR RYS.	E7/4
OPRACOWAŁ	Andrzej Śliwiński	SUW-48/91	
SPRAWDZIŁ	Lechosław Wierzbicki	96 GD/75	
IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNI.	PODPIS	