CZĘŚĆ B



RZUT PODDASZA SKALA 1:50

WARSTWY PROJEKTOWANE

Sz ŚCIANY ZEWNĘTRZNE (OCIEPLANE OD ŚRODKA)

1,5 cm	tynk mineralny
38 cm	ściana z cegły pełnej
10-12 cm	system dociepleń od wewnątrz (1)*

*** system dociepleń od wewnątrz (1)**
ŚCIANY ZEWNĘTRZNE
prefabrykowana płyty poliuretanowej gr.8cm, zintegrowanej z płytą gips.-kart. gr. 0.95cm z folią paroizolacyjną pomiędzy, wsp. przew. ciepła λ=0,022, gest. obj. rdzenia ok. 30kg/m³.
System montowany metodą klejenia. Należy pozostawić szczelinę powietrzną w grubości kleju: 1-3cm. Łączenia płyt zafugować masą i taśmą fugującą. Gotową powierzchnię pomalować farbą ceramiczną po uprzednim zaszpachlowaniu nierówności.

*** system dociepleń od wewnątrz (2)**
ŚCIANY PROSTOPADŁE
prefabrykowana płyty poliuretanowej gr.4cm, zintegrowanej z płytą gips.-kart. gr. 0.95cm z folią paroizolacyjną pomiędzy, wsp. przew. ciepła λ=0,022, gest. obj. rdzenia ok. 30kg/m³.
System montowany metodą klejenia Na długości min. 60cm na ścianach ceglanych prostopadłych do ścian zewnętrznych. Należy pozostawić szczelinę powietrzną w grubości kleju: 1-3cm. Łączenia płyt zafugować masą i taśmą fugującą. Gotową powierzchnię pomalować farbą ceramiczną po uprzednim zaszpachlowaniu nierówności.

Sf1a ŚCIANA ZEW. W PIWNICY (POWYŻEJ POZIOMU TERENU)

0,5cm	tynk mozaikowy (cokół) klej na siatce
5cm	polistyren ekstrudowany izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna warstwa gruntująca
50-60cm	ściana piwniczna z cegły pełnej
6-7cm	system dociepleń od wewnątrz (2)* (90cm pasy na ścianach i 60cm na stropie klaina)

Sf1b ŚCIANA ZEW. W PIWNICY (PONIŻEJ POZIOMU TERENU)

2cm	folia kubełkowa
5cm	polistyren ekstrudowany izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna warstwa gruntująca
50-60cm	ściana piwniczna z cegły pełnej
1,5cm	tynk cementowo wapienny

Sf2a ŚCIANA FUNDAMENTOWA (POWYŻEJ POZIOMU TERENU)

0,5cm	tynk mozaikowy (cokół) klej na siatce
5cm	polistyren ekstrudowany izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna warstwa gruntująca
50-60cm	ściana piwniczna z cegły pełnej grunt rodzimy

Sf2b ŚCIANA FUNDAMENTOWA (PONIŻEJ POZIOMU TERENU)

2cm	folia kubełkowa
5cm	polistyren ekstrudowany izolacja przeciwwilgociowa bitumiczna warstwa gruntująca
50-60cm	ściana piwniczna z cegły pełnej grunt rodzimy

Sw1 ŚCIANY LEKKIE G-K

10cm	ścianka lekka - GK na ruszcie stalowym z wypełnieniem wełną mineralną

Sw2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE CEGLANE

1,5 cm	tynk cementowo wapienny gipsowany
20-38cm	istniejąca ściana z cegły pełnej
1,5 cm	tynk cementowo wapienny gipsowany

Sw2 ŚCIANY WEWNĘTRZNE CEGLANE

1,5 cm	tynk cementowo wapienny gipsowany
20-38cm	istniejąca ściana z cegły pełnej
1,5 cm	tynk cementowo wapienny gipsowany

Sw3 ŚCIANY PROSTOPADŁE CEGLANE

6-7 cm	system dociepleń od wewnątrz (2) *
20-38cm	istniejąca ściana z cegły pełnej
6-7 cm	system dociepleń od wewnątrz (2) *

StP PODŁOGA W PIWNICY(B)

1,1cm	płytki gresowe 60x60 w kolorze antracytowym fuga max.3mm w kolorze płytek, cokół gresowy h=10cm
0,9cm	klej
4cm	wylewka betonowa izolacja przeciw wodna (folia PE) wywinięta na ściane do wys. 30cm na ściany
10cm	płyta betonowa
20cm	podsypka (piasek)

St0 PODŁOGA NA GRUNCIE (A)

2cm	warstwa wykończeniowa podłogi *
4cm	wylewka betonowa
5cm	izolacja termiczna (styrodur) izolacja przeciwwodna (folia PE)
10cm	płyta betonowa
20cm	podsypka (ubity piasek)

St1 STROP NAD PIWNICĄ (B)

2cm	warstwa wykończeniowa podłogi *
2,5cm	suchy jastrych
11,5cm	legarki sosnowe 10x11,5cm co 60cm. (wypełnienie weł. mineralną.)
12cm	strop kleina na belkach stal.
1,5cm	tynk cementowy na siatce

St1a STROP NAD PIWNICĄ (B)

1,1cm	płytki gresowe 60x60 w kolorze antracytowym fuga max.3mm w kolorze płytek, cokół gresowy h=10cm
0,9cm	klej elastyczny
1cm	szlichta wyrównawcza
20cm	płyta żelbetowa
1,5cm	tynk cem.-wap. na siatce

St2 STROP NAD PARTEREM (B)

2cm	warstwa wykończeniowa podłogi *
2,5cm	suchy jastrych
16cm	welna mineralna — belki
5cm	ślepy pułap -deski sosn. ofiisowe — drewniane
5cm	pustka powietrzna — 18x23
3cm	ruszt systemowy - profile CD60 co 40cm
2,5cm	2x płyta ognioodporna G-K-F

St3 STROP NAD PIĘTREM (A i B)

1,2cm	płyta OSB
2,5cm	suchy jastrych
16cm	welna mineralna — belki
5cm	ślepy pułap -deski sosn. ofiisowe — drewniane
5cm	pustka powietrzna — 18x23
3cm	ruszt systemowy - profile CD60 co 40cm
2,5cm	2x płyta ognioodporna G-K-F

St4 DACH (B)

1,5cm	dachówka ceram. karpiówka gładka układana w koronkę (odtworzenie wzoru istniejącego)
6cm	laty, kontrłaty
	folia paroprzepuszczalna
2,5cm	deski sosn. (płyta OSB)
	krokwie
20cm	welna mineralna
	folia paroizolacyjna
	ruszt systemowy - profile CD60 co 40cm
2,5cm	2x płyta GKF

St5 DACH (A)

1,5cm	dachówka ceram. karpiówka gładka układana w koronkę
6cm	łaty, kontrłaty
	folia paroprzepuszczalna
2,5cm	deski sosn. (płyta OSB)
	krokwie
12cm	welna mineralna
	folia paroizolacyjna
	ruszt systemowy - profile CD60 co 40cm
2,5cm	2x płyta GKF

* warstwa wykończeniowa podłogi
W zależności od strefy należy wykonąć:
1.) płytki gresowe 60x60 w kolorze antracytowym gr.1,1cm - montowane na kleju elastycznym gr. 0,9cm, fuga max.3mm w kolorze płytek. W strefach pom. satnit. należy zastosować na wylewkach warstwę izolacji przeciwwodnej w płynie
lub
2.) deski dębowe gr.1,6cm dl. min. 1,5m, cyklinowane i lakierowane na miejscu. 5 warstw lakieru bezbarwnego satynowego. Montowane na na pióro wpust na kleju elastycznym gr.0,4cm

dodatkowo
na styku wykończeń posadzek ze ścianami należy zamontować cokół drewniany gr. 1,5cm i h=10cm, lakierowany na biało (montaż po wykończeniu podłogi). Z wyjątkiem pomieszczeń sanitarnych gdzie stosować należy cokół z płytek h=10cm. Połączenia różnych wykończeń w płaszczyźnie podłogi wykonać na styk z wypełnieniem połączenia korkiem.

LEGENDA:
- **- ŚCIANY DOBUDOWANE**
- **- ŚCIANY WYBURZONE**
- **- ŚCIANY ISTNIEJĄCE**

PODDASZE (B) (NIEUŻYTKOWE)		37.74 m²
2.01	POM. (NIEUŻYTKOWE)	25.46 m²
2.02	KL. SCH. (NIEUŻYTKOWA)	12.28 m²

- **!!! UWAGI**
- Nieniejszy projekt wykonawczy został opracowany dla pierwszego etapu realizacji (ETAP 1) na bazie projektu budowlanego p.t.: "REWITALIZACJA TERENU I OBIEKTÓW EŁCKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ WRAZ Z BUDOWĄ NOWEJ SIEDZIBY MUZEUM HISTORYCZNEGO W EŁKU, nr dz. 1311/1, obr.2 Ełk."
- Projekt budowlany uzyskał pozwolenie na budowę i został zatwierdzony na podstawie DECYZJI Nr Ełk/140/16 wydanej przez WOJEWODĘ WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
- Roboty budowlane należy prowadzić zgodnie z pozwoleniem nr149/2016 Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz planem bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Roboty ziemne należy wykonać pod nadzorem archeologicznym.
- Niniejszy projekt wykonawczy należy rozpatrywać w całości.
- Przed przystąpieniem do robót Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z całą dokumentacją projektu wykonawczego architektury i zagospodarowania terenu, a także z dokumentacją wykonawczą konstrukcji oraz wszelakimi projektami branżowymi będącymi odrebnymi opracowaniami.
- Wymiary i rzędne podano w centymetrach, a poziomy w metrach. Zawarte w dokumentacji wymiary należy sprawdzić na budowie.
- Wykryte niezgodności, niejasności, propozycje zamienne należy uzgadniać z projektantem.
- Wszelkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami Sztuki Budowlanej, Warunków technicznych, BHP, SANEPID i PPOŻ
- Niniejszy projekt objęty jest Prawami Autorskimi

inwestor:
GMINA MIASTO EŁK
ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk

inwestycja:
REWITALIZACJA TERENU I OBIEKTÓW EŁCKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ
ETAP I

adres:
DZ. NR 1311/1,
UL. SUWALSKA, EŁK

branża:
ARCHITEKTURA

faza:	*sygnatura:*	
PROJ. WYKONAWCZY	EŁK	
projektanci:	*nr upr.:*	*podpis:*
arch. Andrzej Duda	795/92	
arch. Paweł Barczyk		
arch. Jan Duda		
sprawdzający:		
arch. Henryk Zubel	794/92	

treść rysunku:	*skala:*	*indeks:*	*numer:*
BUDYNEK STACJI: RZUT PODDASZA	1:50	**A01.1**	**04**
	data: 01.2017		