

RZUT PIWNICY

Legenda:

Symbol	Opis
D1	oprawa oświetleniowa LED 840, 50W, 6100lm OPAL
D2	oprawa oświetleniowa LED 840, 128W, 14200lm CLEAR
D3	oprawa oświetleniowa LED 840, 30W, 3200lm OPAL
D4	oprawa oświetleniowa LED 840, 39W, 4500lm OPAL
D5	oprawa oświetleniowa LED 840, 40W, 4000lm n/t
D6	oprawa oświetleniowa LED 840, 13W, 1200lm
D7	oprawa oświetleniowa LED 840, 22W, 2500lm n/t
D8	oprawa oświetleniowa LED 840, 51W, 5000lm n/t
D9	oprawa oświetleniowa LED 840, 15W, 1600lm n/t
D10	oprawa oświetleniowa świetlówkowa 2x35W n/t
D11	oprawa oświetleniowa LED 840, 69W, 6000lm zwieszana
AW1	oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa, IP65, 4x1W LED TA 3h
AW2	oprawa oświetlenia awaryjnego, nastropowa, 4x1W LED TA 3h
AW3	oprawa oświetlenia awaryjnego 1x1W LED TA 3h
EW1	oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, jednostronna, natynkowa, IP65, 1,2W LED TA 3h
EW2	oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, dwustronna, IP40, 1,2W LED TA 3h
EW3	oprawa oświetlenia ewakuacyjnego, jednostronna, natynkowa, IP40, 1,2W LED TA 3h
	oprawa oświetleniowa typu zewnętrznego, naświetlacz 10W LED, IP65
	wypust elektroenergetyczny 230V
	wypust elektroenergetyczny 400V
	gniazdo wtykowe 230V, pojedyncze
	wyłącznik główny pompy z zapasem kabla YKY 3x2,5mm2 (2m)

POMOC TECHNICZNA
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI

UNIA EUROPEJSKA
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

P.H.U.Taros - Pracownia Projektowa

temat:	Termomodernizacja budynku **Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Gimnazjum nr 4 w Ełku**
zadanie:	Opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania „Kompleksowa poprawa efektywności energetycznej i redukcji emisji CO2 w budynkach użyteczności publicznej w Ełckim Obszarze Funkcjonalnym" w ramach projektu „Przygotowanie dokumentów strategicznych dla ełckiego obszaru funkcjonalnego województwa warmińsko-mazurskiego".
adres:	ul. Grodzieńska 1, Ełk
rysunek:	RZUT PIWNICY
projektant:	mgr inż. Waldemar Wesołowski — 75/Gd/2002
sprawdzający:	mgr inż. Andrzej Kamiński — WAM/0169/POOE/04
02.2015 r.	branża: elektryczna — skala 1:150 — E1