

Urząd Miasta w Elku
Wydział Mienia Komunalnego
Referat Dróg Miejskich
ul. Marsz. J. Piłsudskiego 4
19 – 300 Elk

Elk, dnia 23.07.2019 r.

MK-D.7012.19.2019.JM

SBKiM
Wojciech Grzybowski
ul. Kołodziejska 25c
15-256 Białystok

Dotyczy: przebudowy ulicy Czesława Miłosza w miejscowości Elk wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej – kanalizacja deszczowa.

W odpowiedzi na Państwa pismo znak z dnia 21.06.2019 r Wydział Mienia Komunalnego Urzędu miasta w Elku wydaje następujące warunki do opracowania dokumentacji technicznej:

- wody opadowe i roztopowe należy skierować do kolektora deszczowego zlokalizowanego w ulicy Miłosza;
- w celu prawidłowego odwodnienia nowoprojektowanej jezdni, chodników i miejsc postojowych należy zaprojektować odpowiednią ilość wpustów ulicznych;
- z uwagi na możliwość tworzenia się zastoisk wody oraz ich przelewania na sąsiednie nieruchomości wnosimy o zwiększenie ilości urządzeń odwadniających w obszarze opracowania oznaczonym km = 0+082.72 oraz utworzenie "wododziału" w celu zmniejszenia ilości napływu wód w kierunku muru oporowego;
- projektowane przykanaliki do wpustów ulicznych wykonać z rur PVC litych klasy SN10 lub wyższej;
- dopuszcza się zastosowanie wpustów krawężnikowo – jezdniowych klasy klasy D400;
- studnie rewizyjne zlokalizowane poza ciągiem pieszym należy wyposażyć w włazy żeliwne: klasy D400, wentylowane, posiadające wkładkę tłumiącą mocowane na zawiasach;
- studnie wyposażyć w betonowe pierścienie odciążające,

Odprowadzane wody opadowe mają spełniać wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. 2014 poz. 1800).

Uzyskanie końcowego uzgodnienia projektu budowlanego - branży sanitarnej winno być poprzedzone przedstawieniem naszemu Wydziałowi do akceptacji zastosowanych rozwiązań technologicznych - projektowych. Dopiero po otrzymaniu pozytywnej opinii osoba wykonująca dokumentację techniczną powinna rozpocząć prace projektowe.

ZASTĘPCA PREZYDENTA

MIASTA

Miroslaw Holubowicz