



UWAGI
Minimalna szerokość wykopu w świetle ewentualnej obudowy powinna wynosić co najmniej 0,8 m
Jeśli głębokość wykopu wynosi więcej niż 1,0 m niezależnie od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy o ścianach pionowych muszą posiadać pionowe ściany odeskowane i rozparte, przy czym w gruntach suchych i półzwardłych dopuszcza się odeskowanie ażurowe
Ostatnia deska obudowy powinna wystawać ponadpowierzchnię terenu conajmniej 0,15m, celem zabezpieczenia przed obsuwaniem się gruntu.

| | | | |
|---|------------------|---------|--------|
| Inwestor: | | | |
| GMINA MIASTO ELK | | | |
| ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 4, 19-300 Elk | | | |
| Inwestycja: | | | |
| REWITALIZACJA TERENU I OBIEKTÓW ELCKIEJ KOLEI WĄSKOTOROWEJ | | | |
| ETAP II | | | |
| adres: | | | |
| DZ. NR 1311/1, UL. SUWALSKA, ELK | | | |
| bronzo: | | | |
| SANITARNA | | | |
| tytuł: | sygnatura: | | |
| PROJ. WYKONAWCZY | ELK | | |
| projektant: | nr upr.: | podpis: | |
| mgr inż. Łukasz Mirczak | SLK/1059/PW05/05 | | |
| sprowadzający: | | | |
| mgr inż. Ewelina Chład | SLK/6257/PWBS/16 | | |
| opracował: | | | |
| mgr inż. Mateusz Bula | - | | |
| opracował: | | | |
| mgr inż. Artur Śliwa | - | | |
| treść rysunku: | skala: | indeks: | numer: |
| ZABEZPIECZENIE WYKOPU, PRZEKÓJ PRZĘZ WYKOP | data: 01.2017 | 05 | S10 |