

Ełk, dnia 07.10.2011 r.

URZĄD MIASTA EŁKU

Nr sprawy: **BZP.271.56.2011**

PYTANIA I ODPOWIEDZI MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy: **Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na potrzeby oddziału żłobka w budynku zlokalizowanego w Ełku przy ul. Pięknej 20 w ramach „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat MALUCH”**

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 03.11.2011 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W SIWZ pomieszczenie 1.20 jest przeznaczone do remontu instalacji elektrycznej, natomiast w załączniku graficznym nie jest ujęte do remontu. Proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedz na pytanie nr 1

W pomieszczeniu 1.20 występują jedynie roboty budowlane (tynki, szpachlowanie i malowanie po zamurowanych otworach).

Pytanie nr 2

W pomieszczeniu 1.17 znajduje się rozdzielnia elektryczna TB-2 brak jest jakiegokolwiek schematu rozdzielni elektrycznej. Proszę o uzupełnienie dokumentacji technicznej.

Odpowiedz na pytanie nr 2

Rozdzielnice TB-1 i TB-2 typu podtynkowego 4x18 należy wyposażyć w urządzenia zgodnie z załączonym uzupełnieniem przedmiarów elektrycznych.

Pytanie nr 3

Pozycja kosztorysu 6.15 KNR 5-08 0403/02 Przykręcanie do gotowego podłoża z częściowym rozebraniem i złożeniem bez podłączania aparatów o masie do 2,5 kg z 4 otworami mocującymi TB 2 szt. Proszę o wyjaśnienie czego dotyczy ta pozycja. Dokumentacja nie zawiera schematu żadnej rozdzielni elektrycznej. Czy rozdzielnie elektryczne są przeznaczone do remontu? – brak wykazu aparatów.

Odpowiedz na pytanie nr 3

Rozdzielnice TB-1 i TB-2 należy zamontować nowe i wyposażyć zgodnie z załączonym uzupełnieniem do przedmiaru robót elektrycznych.

Modyfikacja SIWZ

Miasto Ełk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującym zakresie:

- 1). Odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację SIWZ;
- 2). Dodaje się do SIWZ dodatkowy przedmiar elektryczny.

2). Zmienia termin składania ofert i wyznacza go do dnia 14.11.2011r. do godz. 09:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 14.11.2011r. na godz. 10:00

Podpis

Z up. PREZYDENTA

Z-ca Prezydenta Miasta

Artur Urbański

Załączniki

1. dodatkowy przedmiar elektryczny.