



- wypusty na dachu do odprowadzania wody–wyposażone w podgrzewacze elektryczne
- Uwaga:
- 1.Złącza kontrolne (ZK) połączyć z bednarką wyprowadzoną z fundamentu
 - 2.Złącza kontrolne umieścić w skrzynkach probierczych doziemnych (np. typu S.P. dz. prod. GROMET–Grajewo)

AA SOBOL 7. PRACOWNIA PROJEKTOWA 19-300 EŁK, ul. ARMII KRAJOWEJ 22 C			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	PROJEKT HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W EŁKU		data: 2010
			rys. 3
TYTUŁ OPRACOWANIA	INSTALACJA ODGROMOWA I PODGRZEWANIE WODY SPADOWEJ		
PROJEKTANT	inż. Krzysztof Jamrozy	PDL/0088/POOE/04	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Łukasz Jamrozy	PDL/0136/PWOE/08	
WSPÓŁPRACA	Dominik Jamrozy		