



Kondygnacja	2	457,1
2/01	schody	4,4
2/02	hol	25,4
2/03	Komunikacja	40,2
2/04	komunikacja	22,5
2/05	Toalety damskie	4,2
2/06	Toalety męskie	9,7
2/07	Magazynek podręczny	17,6
2/08	Sala ćwiczeń	73,0
2/09	szatnia	20,4
2/10	Węzł sanitarny	8,5
2/11	Węzł sanitarny	10,4
2/12	szatnia	14,7
2/13	szatnia	15,0
2/14	Węzł sanitarny	9,9
2/15	Sala ćwiczeń	52,9
2/16	Sala ćwiczeń	87,2
2/17	komunikacja	34,5
2/18	Pom. gospodarcze	6,6

A - Rury stalowe ze szwem przewodowe wg. PN-74/H-74244
B - Rury wielowarstwowe Uponor PE-RT/AL/PE-RT, Tmax = 95 °C Pmax = 1.0 MPa.
2* - Szafka rozdzielnicowa natynkowa SWN-3 705x625x117

Tytuł:	HALA SPORTOWA SZKOLNA	Nr rysunku:	IS.3.4
Adres obiektu:	Elk ul. Mateckich 2 dz. Nr 394/1, 394/2, 797/1, 797/2, 400/7	Branda:	INST. SANIT.
Inwestor:	Urząd Miasta Elku	Data:	LISTOPAD 2009
Nazwa rys.:	Rzut piętra instalacja c.o. i zasilania nagrzewnic wentylacyjnych	Skala:	1:100
Projektował:	mgr inż. Andrzej Leszek Żmiejko	BI-12/88	podpis
Sprawił:	mgr inż. Antoni Marek Kulesza	BI-43/92	podpis