



UWAGI:

1. Rozdzielnica T-0/A p/t, wielkość dostosowana do dobrego wyposażenia
2. Wykonać drzwiczki jako antywandalowe odporne na uderzenia piłki (estradur lub obudowa ze stali minimum 2mm malowanej proszkowo)
3. Zamykana na klucz.

AA SOBOL 7. PRACOWNIA PROJEKTOWA 19-300 EŁK, ul. ARMII KRAJOWEJ 22 C			
NAZWA I ADRES OBIEKTU	PROJEKT HALI SPORTOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 2 W EŁKU		data: 2010 rys. 10
TYTUŁ OPRACOWANIA	WIZUALIZACJA TABLICZY T-0/A - parter		
PROJEKTANT	inż. Krzysztof Jamrozy	PDL/0088/POOE/04	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Łukasz Jamrozy	PDL/0136/PWOE/08	
WSPÓŁPRACA	Dominik Jamrozy		