

URZĄD MIASTA ELKU

Nr sprawy: **O-ZP.271.26.2012**

PYTANIE I ODPOWIEDŹ

Dotyczy: **Budowa szkolnych placów zabaw przy ul. Suwalskiej 15 i ul. Szafera 2 w Elku w ramach programu pn. RADOSNA SZKOŁA**

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 10.05.2012 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie

W związku z ogłoszonym przez Państwo postępowaniem prosimy o informację, czy dopuszczą Państwo jako równoważną nawierzchnię bezpieczną, syntetyczną, dwuwarstwową „Samba” posiadającą atesty potwierdzające właściwości amortyzujące upadek z wysokości w zakresie od 1,7 do 3 metrów, w zależności od grubości warstwy amortyzującej, dostępną w kolorach pomarańczowym i niebieskim.

Czynności montażu nawierzchni bezpiecznej „Samba” można przeprowadzać bez względu na warunki pogodowe co ma znaczenie pod kątem okoliczności mogących wpływać na terminowość zadania.

Na dowód przydatności oferowanego rozwiązania technologicznego przedstawiamy Państwu referencje dotyczące wykonania w ramach programu rządowego „Radosna Szkoła” placów zabaw z zastosowaniem przedmiotowej nawierzchni syntetycznej.

Odpowiedź na pytanie

Nie. Zamawiający nie dopuszcza innej nawierzchni niż wylewana.

Podpis

Z up. PREZYDENTA

Z-ca Prezydenta Miasta

/-/

Artur Urbański