

### **Informacja o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego**

Nr sprawy: **O-ZP.271.54.2012**

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie: **BUDOWA BIEŻNI NA BOISKU W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH**

Miasto Ełk na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), zawiadamia o unieważnieniu przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia.

#### **I. Uzasadnienie faktyczne:**

Niżej wymienieni Wykonawcy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, jako, iż nie wnieśli wadium na przedłużony okres związania ofertą i nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą, tj.:

- a). ZCS Polska Sp. z o. o., ul. Kolberga 23/68, 81-881 Sopot (Oferta nr 1);
- b).MULTISPORT Karina Komornicka, ul. Kolisty 25, 40-486 Katowice (Oferta nr 3);
- c).EVERSPORT Sp. z o. o., ul. Arkuszowa 39, 01-934 Warszawa (Oferta nr 5);
- d).Moris-Sport Sp. z o. o., ul. Równoległa 1, 02-235 Warszawa (Oferta nr 6).

Wyżej wymienieni Wykonawcy, na wniosek Zamawiającego o wyrażenie zgody na przedłużenie okresu związania ofertą o 30 dni, do upływu pierwotnego terminu związania ofertą, nie wyrazili zgody na przedłużenie tego terminu.

Na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający odrzuca oferty złożone przez Wykonawców wykluczonych z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oferta wykonawcy:

a).NOVA SPORT Sp. z o. o., al. Wojska Polskiego 31/5, 70-475 Szczecin- Oferta nr 2, podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, jako iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a niezgodność tą nie można poprawić.

Wykonawca w złożonej Ofercie zaoferował syntetyczną nawierzchnię sportową o nazwie CONIPUR SP. Część parametrów oferowanej nawierzchni CONIPUR SP nie odpowiada wymaganiom technicznym postawionych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a mianowicie:

- Zamawiający w SIWZ wymagał aby parametr nasiąkliwości miał wartość „<12%”, natomiast zgodnie z Rekomendacją Techniczną ITB, RT ITB – 1210/2011, nawierzchnia CONIPUR SP posiada przy tej pozycji wartość „mniejsze równe 12%”;
- Zamawiający w SIWZ wymagał aby parametr zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60°C miał wartość „<0,02%”, natomiast zgodnie z Rekomendacją Techniczną ITB, RT ITB – 1210/2011, nawierzchnia CONIPUR SP posiada przy tej pozycji wartość „mniejsze równe 0,02%”;

b). Gardenia Sport Sp. z o. o., ul. Kołbuska 13, 02-699 Warszawa- Oferta nr 4, podlega odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2, jako iż jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a niezgodność tą nie można poprawić.

Wyżej wymieniony Wykonawca w złożonej Ofercie zaoferował syntetyczną nawierzchnię sportową o nazwie CONIPUR SP. Do Oferty została załączona karta techniczna oferowanej syntetycznej nawierzchni sportowej potwierdzona przez producenta, a także Rekomendacja Techniczna ITB, RT ITB- 1210/2011, które to dokumenty zawierają parametry oferowanej nawierzchni. Część parametrów oferowanej nawierzchni CONIPUR SP nie odpowiada wymaganiom technicznym postawionych przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), a mianowicie:

- Zamawiający wymagał w SIWZ aby parametr wytrzymałości na rozdieranie miał wartość „>140N”, natomiast zgodnie z kartą techniczną, nawierzchnia CONIPUR SP posiada przy tej pozycji wartość „140 N”;
- Zamawiający wymagał w SIWZ aby parametr nasiąkliwości miał wartość „<12%”, natomiast zgodnie z kartą techniczną, nawierzchnia CONIPUR SP posiada przy tej pozycji wartość „mniejsze równe 12%”;
- Zamawiający w SIWZ wymagał aby parametr odporność na ścieranie w aparacie Tobera miał wartość „<1,2g”, natomiast zgodnie z kartą techniczną, nawierzchnia CONIPUR SP posiada przy tej pozycji wartość „1,2g”;
- Zamawiający w SIWZ wymagał aby parametr zmiana wymiarów po działaniu temperatury 60°C miał wartość „<0,02%”, natomiast zgodnie z Rekomendacją Techniczną ITB, RT ITB-1210/2011, nawierzchnia CONIPUR SP posiada przy tej pozycji wartość „mniejsze równe 0,02%”;

W związku z powyższym wszystkie złożone Oferty podlegają odrzuceniu.

## **II. Uzasadnienie prawne:**

Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych- Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu

Podpis

Z up. PREZYDENTA

Z-ca Prezydenta Miasta

/-/

Artur Urbański