

TABELA MONTAŻOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 0,4 / 0,23 kV na terenie miasta Elk.																			Zadanie I
Ulica / Numer słupa	Konstrukcje do montażu wysięgnika, osprzęt opraw oświetleniowych																		
	Typ i rodzaj linii AFL 4 x 25 mm ² / AsXSn 4 x 25 mm ²	Rozpiętość pręśla	Oprawa oświetleniowa 50 W HST	Oprawa oświetleniowa 100W HST	Oprawa oświetleniowa 70W HST	Konstr. mocuj. wysięgnik W - 104	Konstr. mocuj. wysięgnik W - 1041		Objemka - OB - 35a Dw (173, 180) Objemka - OG - 11 Dw (263)	Zacisk odgál. z osł. bezp. Zacisk odgál. z osł. bezp.	Tabliczka bezp. TB	Wkładka bezpiecznikowa typ gG 6A	Przewód izol. LYd 10 mm ²	Przewód izol. LYd 2,5 mm ²	Rura ochronna karbowana φ 16 typ RG (szara)	Uziom pionowy prętowy wielokrotny (wg. rys.) - kpl.	Zacisk odgál. przebij. izol.	Ogranicznik przepięć ASA 280 - 5 BO + D + K - kpl.	Taśma stalowa z klamkami - kpl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ul. Traugutta																			
1	AFL 4 x 25 mm ² S-611				1	1				1		1	1	6	0,8	1		1	
2		30			1	1				1		1	1	6	0,8				
3		30			1	1				1		1	1	6	0,8				
4		30			1	1				1		1	1	6	0,8				
5		30			1	1				1		1	1	6	0,8				
6		30			1		1			1		1	1	6	0,8				
7		30			1	1				1		1	1	6	0,8				
8		30			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1	
Razem		210	0	0	8	6	2	0	0	8	0	8	8	48	6,4	2	0	2	0
ul. Staszica																			
1	AFL 4 x 25 mm ² S-611				1	1				1		1	1	6	0,8	1		1	
2		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
3		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
4		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
5		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
6		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
7		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
8		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
9		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
10		33			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1	
Razem		297	0	0	10	9	1	0	0	10	0	10	10	60	8	2	0	2	0
ul. Sucharskiego																			
1	AFL 4 x 25 mm ² S-611				1		1			1		1	1	6	0,8	1		1	
2		28			1	1				1		1	1	6	0,8				
3		28			1	1				1		1	1	6	0,8				
4		28			1	1				1		1	1	6	0,8				
5		28			1	1				1		1	1	6	0,8				
6		28			1	1				1		1	1	6	0,8				
7		28			1	1				1		1	1	6	0,8				
8		28			1	1				1		1	1	6	0,8				
9		28			1	1				1		1	1	6	0,8	1		1	
10		28			1	1				1		1	1	6	0,8				
11		28			1	1				1		1	1	6	0,8	1		1	
12		28			1	1				1		1	1	6	0,8				
13		28			1	1				1		1	1	6	0,8				
14		28			1	1				1		1	1	6	0,8				
15		28			1	1				1		1	1	6	0,8	1		1	
Razem		392	0	0	15	14	1	0	0	15	0	15	15	90	12	4	0	4	0
ul. Mazurska																			
1	AFL 4 x 25 mm ² S-611				1	1				1		1	1	6	0,8	1		1	
2		30			1	1				1		1	1	6	0,8				
3		30			1	1				1		1	1	6	0,8				
4		30			1	1				1		1	1	6	0,8				
5		30			1	1				1		1	1	6	0,8				
6		30			1		1			1		1	1	6	0,8				
2		30			1	1				1		1	1	6	0,8				
3		30			1	1				1		1	1	6	0,8				
4		30			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1	
Razem		240	0	0	9	7	2	0	0	9	0	9	9	54	7,2	2	0	2	0

ul. Broniewskiego																			
21	AsXSn 2 x 25 mm2 S-611				1			ELV		1		1	1	6		1	3	3	
20		25			1					1		1	1	6	0,8				
19		25			1			ELV		1		1	1	6					
18		25			1					1		1	1	6	0,8				
17		25			1					1		1	1	6	0,8				
16		25			1					1		1	1	6	0,8				
15		25			1					1		1	1	6	0,8				
10		25			1			ELV		1		1	1	6			1	3	3
11		25			1					1		1	1	6	0,8				
13		25			1					1		1	1	6	0,8				
14	25			1			ELV		1		1	1	6			1	3	3	
Razem		250	0	0	11	0	0	0	0	11	0	11	11	66	5,6	3	9	9	0
ul. Malmeda																			
1	AFL 4 x 25 mm2 AsXSn 4 x 25 mm2				1		1			1		1	1	6	0,8	1	3	3	
2		30			1	1				1		1	1	6	0,8				
3		30			1	1				1		1	1	6	0,8				
4		30			1	1				1		1	1	6	0,8				
5		30			1		1			1		1	1	6	0,8	1	3	3	
7		30			1			ELV		1		1	1	6					
8		30			1					1		1	1	6	0,8				
9		30			1			ELV		1		1	1	6					
Razem		210	0	0	8	3	2	0	0	8	0	8	8	48	4,8	2	6	6	0
ul. Krakowska																			
1	AFL 4 x 25 mm2 S-611				1		1			1		1	1	6	0,8	1		3	
2		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
3		35			1		1			1		1	1	6	0,8				
4		35			1		1			1		1	1	6	0,8				
5		35			1		1			1		1	1	6	0,8				
6		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
7		35			1		1			1		1	1	6	0,8				
8		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
9		35			1		1			1		1	1	6	0,8	1		3	
Razem		280	0	0	9	3	6	0	0	9	0	9	9	54	7,2	2	0	6	0
ul. Warmińska																			
3	AFL 4 x 25 mm2 AsXSn 4x25 mm2				1	-	-			1		1	1	6	0,8				
4		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
5		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
6		35			1		1			1		1	1	6	0,8				
7		35			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1	
Razem		140	0	0	5	2	2	0	0	5	0	5	5	30	4	1	0	1	0
ul. Lwowska																			
1	AFL 4x25 mm2				1		1			1		1	1	6	0,8				
2		40			1	1				1		1	1	6	0,8				
3		40			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1	
Razem		80	0	0	3	1	2	0	0	3	0	3	3	18	2,4	1	0	1	0
ul. Kraszewskiego																			
1	AFL 4 x 25 mm2 S-611				1	-	-			1		1	1	6	0,8	1		1	
2		40			1	1				1		1	1	6	0,8				
3		40			1	1				1		1	1	6	0,8				
4		40			1	1				1		1	1	6	0,8				
5		40			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1	
Razem		160	0	0	5	3	1	0	0	5	0	5	5	30	4	2	0	2	0

ul. Łukasiewiczza																			
14	AFL 4 x 25 mm2 AsXSn 4 x 25 mm2; S-631			1		1					1	1		22	0,8				
13		30		1		1					1	1		22	0,8				
12		30		1			1			1		1	1	6	0,8	1		3	
11		30		1		1				1		1	1	6	0,8				
10		30		1			1			1		1	1	6	0,8				
9		30		1			1			1		1	1	6	0,8				
8		30		1		1				1		1	1	6	0,8				
7		30		1		1				1		1	1	6	0,8				
6		30		1		1				1		1	1	6	0,8				
5		30		1		1				1		1	1	6	0,8				
4		30		1		1				1		1	1	6	0,8				
3		30		1		1				1		1	1	6	0,8				
2		30		1		1				1		1	1	6	0,8				
1		30		1			1			1		1	1	6	0,8	1		3	
2	AsXSn 4 x 25 mm2 S-604	30		1		1				1		1	1	6	0,8				
3A		30		1			1			1		1	1	6	0,8	1		3	
3		30		1			1			1		1	1	6	0,8				
4		30		1		1				1		1	1	6	0,8				
5		30		1		1				1		1	1	6	0,8				
6		30		1		1				1		1	1	6	0,8				
7		30		1		1				1		1	1	6	0,8				
8		30		1		1				1		1	1	6	0,8				
9		30		1		1				1		1	1	6	0,8				
10		30		1		1				1		1	1	6	0,8				
11		30		1		1				1		1	1	6	0,8				
12		30		1		1				1		1	1	6	0,8				
13		30		1		1				1		1	1	6	0,8				
14		30		1				ELV		1		1	1	6		1		3	
Razem		810	0	28	0	21	6	0	0	26	2	28	26	200	21,6	4	0	12	0
ul. Słoneczna																			
1	AFL 4 x 25 mm2 S-636		1				1			1		1	1	6	0,8	1		3	
2		40	1			1				1		1	1	6	0,8				
3		40	1			1	1			1		1	1	6	0,8				
4		40	1			1				1		1	1	6	0,8				
5		40	1			1				1		1	1	6	0,8				
6		40	1			1				1		1	1	6	0,8				
7		40	1				1			1		1	1	6	0,8	1		3	
Razem		240	7	0	0	5	3	0	0	7	0	7	7	42	5,6	2	0	6	0

TABELA MONTAŻOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 0,4 / 0,23 kV na terenie miasta Elk																			Zadanie I
Ulica / Numer słupa	Konstrukcje do montażu wysięgnika, osprzęt opraw oświetleniowych																		
	Typ i rodzaj linii AFL 4 x 35 mm ² / AsXSn 4 x 35 mm ²	Rozpiętość pręśla	Oprawa oświetleniowa 50W HST	Oprawa oświetleniowa 100W HST	Oprawa oświetleniowa 70W HST	Konstr. mocuj. wysięgnik W - 104	Konstr. mocuj. wysięgnik W - 1041		Objemka - OB - 35a Dw (173, 180) Objemka - OG - 11 Dw (263)	Zacisk odgal. z osł. bezp. Zacisk odgal. z osł. bezp.	Tabliczka bezp. TB	Wkładka bezpiecznikowa typ gG 6A	Przewód izol. LYd 10 mm ²	Przewód izol. LYd 2,5 mm ²	Rura ochronna karbowana φ 16 typ RG (szara)	Uziom pionowy prętowy wielokrotny (wg. rys.) - kpl.	Zacisk odgależ. przebij. izol.	Ogranicznik przepięć ASA 280 - 5 BO + D + K - kpl.	Taśma stalowa z klamkami - kpl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ul. Ogrodowa																			
6	YAKY 4 x 35 mm2 S-601				1						1	1		22				w SO	
7		35			1						1	1		22					
8		35			1						1	1		22					
9		35			1						1	1		22					
10		35			1						1	1		22					
11		35			1						1	1		22					
12		35			1						1	1		22					
13		35			1						1	1		22					
14		35			1						1	1		22					
15	35			1						1	1		22						
Razem		315	0	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0	220	0	0	0	0	0
ul. Sadowa																			
1	AsXSn 4 x 25 mm2 / AFL 4x25mm2 S-601				1			ELV		1		1	1	6		1		1	
2		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
3		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
4		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
5		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
6		35			1	1				1		1	1	6	0,8	1		1	
7		35			1		1			1		1	1	6	0,8				
8		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
9		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
10		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
11		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
12		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
13		35			1	1				1		1	1	6	0,8	1		1	
14		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
15		35			1		1			1		1	1	6	0,8				
16		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
17		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
18		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
19		35			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1	
Razem		630	0	0	19	15	3	0	0	19	0	19	19	114	14,4	4	0	4	0
ul. Poprzeczna																			
1	AFL 4 x 25 mm2 S-601				1		1			1		1	1	6	0,8	1		1	
2		30			1	1				1		1	1	6	0,8				
3		30			1	1				1		1	1	6	0,8				
4		30			1	1				1		1	1	6	0,8				
5		30			1	1				1		1	1	6	0,8				
6		30			1		1			1		1	1	6	0,8				
Razem		150	0	0	6	4	2	0	0	6	0	6	6	36	4,8	1	0	1	0
ul. Skłodowskiej																			
1	AFL 4 x 25 mm2 S-601				1		1			1		1	1	6	0,8				
2		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
3		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
4		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
5		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
6		35			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1	
Razem		175	0	0	6	4	2	0	0	6	0	6	6	36	4,8	1	0	1	0

ul. Sienkiewicza																		
1	AFL 4 x 25 mm2 S-601				1		1			1		1	1	6	0,8	1		1
2		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
3		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
4		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
5		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
6		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
7		35			1		1			1		1	1	6	0,8			
Razem		210	0	0	7	5	2	0	0	7	0	7	7	42	5,6	1	0	1
ul. Zielona																		
1	AFL 4 x 25 mm2 S-601				1		1			1		1	1	6	0,8	1		1
2		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
3		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
4		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
5		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
6		35			1	1				1		1	1	6	0,8	1		1
7		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
8		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
9		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
10		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
11		35			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1
Razem		350	0	0	11	9	2	0	0	11	0	11	11	66	8,8	3	0	3
ul. Powstańców Śląskich																		
1	AFL 4 x 25 mm2 YAKY4x 25 mm2				1		1			1		1	1	6	0,8			
2		33			1	1				1		1	1	6	0,8			
3		33			1	1				1		1	1	6	0,8			
4		33			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1
5		33			1							1		16				
6		33			1							1		16				
7		33			1							1		16				
Razem		198		0	7	2	2	0	0	4	0	7	4	72	3,2	1	0	1
ul. Owocowa																		
1	AFL 4 x 25 mm2 S-601				1		1			1		1	1	6	0,8	1		1
2		30			1	1				1		1	1	6	0,8			
3		30			1	1				1		1	1	6	0,8			
4		30			1	1				1		1	1	6	0,8			
5		30			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1
Razem		120	0	0	5	3	2	0	0	5	0	5	5	30	4	2	0	2
ul. Sportowa																		
1	AFL 4 x 25 mm2 S-601				1		1			1		1	1	6	0,8	1		1
2		30			1	1				1		1	1	6	0,8			
3		30			1	1				1		1	1	6	0,8			
4		30			1	1				1		1	1	6	0,8			
5		30			1	1				1		1	1	6	0,8			
6		30			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1
Razem		150	0	0	6	4	2	0	0	6	0	6	6	36	4,8	2	0	2
ul. Sezamkowa																		
1	AFL 4 x 25 mm2 S-652				1		1			1		1	1	6	0,8	1		1
2		35			1		1			1		1	1	6	0,8			
3		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
4		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
5		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
6		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
7		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
8		35			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1
Razem		245	0	0	8	5	3	0	0	8	0	8	8	48	6,4	2	0	2

ul. Miodowa																		
1	AFL 4x25 mm2 S-652				1		1			1		1	1	6	0,8	1		1
2		33			1	1				1		1	1	6	0,8			
3		33			1	1				1		1	1	6	0,8			
4		33			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1
Razem		99	0	0	4	2	2	0	0	4	0	4	4	24	3,2	2	0	2
ul. Nektarowa																		
1	AFL 4 x 25 mm2 S-652				-	-						-			0,8	1		1
2		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
3		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
4		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
5		35			1		1			1		1	1	6	0,8			
Razem		140	0	0	4	3	1	0	0	4	0	4	4	24	4	1	0	1
ul. Nadrzeczna																		
1	AFL 4 x 25 mm2 S-652				1		1			1		1	1	6	0,8	1		1
2		40			1			ELV		1		1	1	6				
3		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
4		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
5		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
6		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
7		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
8		40			1		1			1		1	1	6	0,8			
9		40			1		1			1		1	1	6	0,8			
10		40			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1
Razem		360	0	0	10	5	4	0	0	10	0	10	10	60	7,2	2	0	2
ul. Brzozowa																		
1	AFL 4 x 25 mm2 S-652				1		1			1		1	1	6	0,8	1		1
2		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
3		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
4		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
5		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
6		35			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1
7		35			1		1			1		1	1	6	0,8			
8		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
9		35			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1
Razem		280	0	0	9	5	4	0	0	9	0	9	9	54	7,2	3	0	3
ul. Łąkowa																		
1	AsXSn 4 x 25 mm2 S-605				1			ELV		1		1	1	6		1		1
2		35			1			ELV		1		1	1	6				
3		35			1			ELV		1		1	1	6				
4		35			1			ELV		1		1	1	6				
5		35			1			ELV		1		1	1	6				
6		35			1			ELV		1		1	1	6				
7		35			1			ELV		1		1	1	6				
8		35			1			ELV		1		1	1	6				
9		35			1			ELV		1		1	1	6				
10		35			1			ELV		1		1	1	6				
11		35			1			ELV		1		1	1	6				
12		35			1			ELV		1		1	1	6				
Razem		385	0	0	12	0	0	0	0	12	0	12	12	72	0	1	0	1
ul. Ogrodowa II odc. do ul. Suwalskiej																		
1	YAKY 4 x 35 mm2 S-601				1					1	1		20					
2		35			1					1	1		20					
3		35			1					1	1		20					
4		35			1					1	1		20					
5		35			1					1	1		20					
Razem		140	0	0	5	0	0	0	0	5	5	0	100	0	0	0	0	0

ul. Rzemieślnicza																		
1	YAKY 4 x 35 mm2 S-607			1						1	1		22				w SO	
2		30		1						1	1		22					
3		30		1						1	1		22					
4		30		1						1	1		22					
5		30		1						1	1		22					
6		30		1						1	1		22					
7		30		1						1	1		22					
8		30		1						1	1		22					
9		30		1						1	1		22					
10		30		1						1	1		22					
Razem		270	0	0	10	0	0	0	0	0	10	10	0	220	0	0	0	0
ul. Bursztynowa																		
1	YAKY 4 x 35 mm2 S-607			1						1	1		22				w SO	
2		30		1						1	1		22					
3		30		1						1	1		22					
4		30		1						1	1		22					
5		30		1						1	1		22					
6		30		1						1	1		22					
7		30		1						1	1		22					
8		30		1						1	1		22					
9		30		1						1	1		22					
10		30		1						1	1		22					
11		30		1						1	1		22					
12		30		1						1	1		22					
13		30		1						1	1		22					
14		30		1						1	1		22					
15		30		1						1	1		22					
16		30		1						1	1		22					
17		30		1						1	1		22					
Razem		480	0	0	17	0	0	0	0	0	17	17	0	374	0	0	0	0

TABELA MONTAŻOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 0,4 / 0,23 kV na terenie miasta Elk																			Zadanie I	
Ulica / Numer słupa	Konstrukcje do montażu wysięgnika, osprzęt opraw oświetleniowych																			
	Typ i rodzaj linii AFL 4 x 35 mm ² /AsXSn 4 x 35 mm ²	Rozpiętość pręła	Oprawa oświetleniowa 50W HST	Oprawa oświetleniowa 100W HST	Oprawa oświetleniowa 70W HST	Konstr. mocuj. wysięgnik W - 104	Konstr. mocuj. wysięgnik W - 1041		Objemnik - OB - 35a Dw (173, 180) Objemnik -OG - 11 Dw (263)	Zacisk odgál. z osi. bezp.	Zacisk odgál. z osi. bezp.	Tabliczka bezp. TB	Wkładka bezpiecznikowa typ gG 6A	Przewód izol. LYd 10 mm ²	Przewód izol. LYd 2,5 mm ²	Rura ochronna karbowana φ16 typ RG (szara)	Uziom pionowy prętowy wielokrotny (wg. rys.) - kpl.	Zacisk odgál. przebij. izol.	Ogranicznik przepięć ASA 280 - 5 BO + D + K - kpl.	Taśma stalowa z klamkami - kpl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ul. Matejki																				
1	AFL 4 x 25 mm2 S-640				1		1			1		1	1	6	0,8	1		3		
2		33			1	1				1		1	1	6	0,8					
3		33			1	1				1		1	1	6	0,8					
4		33			1		1			1		1	1	6	0,8					
6		33			1		1			1		1	1	6	0,8					
4		33			1		1			1		1	1	6	0,8					
5		33			1		1			1		1	1	6	0,8					
Razem		198	0	0	7	2	5	0	0	7	0	7	7	42	5,6	1	0	3	0	
ul. Norwida																				
7	AFL 4 x 25 mm2 S-640				1		1			1		1	1	6	0,8					
8		35			1	1				1		1	1	6	0,8					
9		35			1	1				1		1	1	6	0,8					
10		35			1	1				1		1	1	6	0,8					
11		35			1	1				1		1	1	6	0,8					
12		35			1	1				1		1	1	6	0,8					
13		35			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1		
Razem		210	0	0	7	5	2	0	0	7	0	7	7	42	5,6	1	0	1	0	
ul. Reja																				
3	AFL 4 x 25 mm2 S-640				1		1			1		1	1	6	0,8					
2		35			1	1				1		1	1	6	0,8					
1		35			1		1			1		1	1	6	0,8	1		3		
2		35			1	1				1		1	1	6	0,8					
3		35			1		1			1		1	1	6	0,8					
4		35			1	1				1		1	1	6	0,8					
Razem		175	0	0	6	3	3	0	0	6	0	6	6	36	4,8	1	0	3	0	
ul. Kopernika																				
5	AFL 4 x 25 mm2 S-640				1	-	-			1		1	1	6	0,8					
6		30			1	1				1		1	1	6	0,8					
7		30			1		1			1		1	1	6	0,8					
8		30			1	1				1		1	1	6	0,8					
9		30			1	1				1		1	1	6	0,8					
10		30			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1		
Razem		150	0	0	6	3	2	0	0	6	0	6	6	36	4,8	1	0	1	0	
ul. Wyspiańskiego																				
2	AFL 4x25 mm2 S-640				1		1			1		1	1	6	0,8	1		1		
3		35			1		1			1		1	1	6	0,8					
4		35			1		1			1		1	1	6	0,8					
5		35			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1		
Razem		105	0	0	4	0	4	0	0	4	0	4	4	24	3,2	2	0	2	0	
ul. Zapolskiej																				
11	AFL 4x25 mm2 S-640				1		1			1		1	1	6	0,8					
12		40			1	1				1		1	1	6	0,8					
13		40			1	1				1		1	1	6	0,8					
14		40			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1		
Razem		120	0	0	4	2	2	0	0	4	0	4	4	24	3,2	1	0	1	0	
ul. Prusa																				
5	AFL 4 x 25 mm2 S-640				1	-	1			1		1	1	6	0,8					
6		35			1	1				1		1	1	6	0,8					
7		35			1	1				1		1	1	6	0,8					
8		35			1	1				1		1	1	6	0,8					
9		35			1	1				1		1	1	6	0,8	1		1		
Razem		140	0	0	5	4	1	0	0	5	0	5	5	30	4	1	0	1	0	

ul. Kwiatowa																		
1	AsXSn 4 x 25 mm2 S-638				1			ELV		1		1	1	6		1	1	1
2		40			1			ELV		1		1	1	6				
3		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
4		40			1			ELV		1		1	1	6				
5		40			1			ELV		1		1	1	6				
6		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
7		40			1			ELV		1		1	1	6				
8		40			1			ELV		1		1	1	6		1	1	1
9		40			1			ELV		1		1	1	6				
10		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
11		40			1			ELV		1		1	1	6		1	1	1
Razem		400	0	0	11	3	0	0	0	11	0	11	11	66	2,4	3	3	3
ul. Wańkowicza																		
10	AFL 4 x 25 mm2 / AsXSn 4 x 25 mm2				1		1			1		1	1	6	0,8			
11		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
12		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
13		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
14		40			1			ELV		1		1	1	6		1		3
Razem		160	0	0	5	3	1	0	0	5	0	5	5	30	3,2	1	0	3
ul. Dąbrowskiej																		
4	AFL 4x25 mm2				1			ELV		1		1	1	6		1		3
5		40			1			ELV		1		1	1	6				
6		40			1		1			1		1	1	6	0,8			
7		40			1		1			1		1	1	6	0,8			
Razem		120	0	0	4	0	2	0	0	4	0	4	4	24	1,6	1	0	3
ul. Korsaka																		
1	AFL 4 x 25 mm2 S-638				1		1			1		1	1	6	0,8	1		1
2		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
3		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
4		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
5		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
6		40			1			ELV		1		1	1	6		1		1
Razem		200	0	0	6	4	1	0	0	6	0	6	6	36	4	2	0	2
ul. Nałkowskiej																		
8	AFL 4 x 25 mm2 S-640				1		1			1		1	1	6	0,8	1		3
9		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
10		35			1		1			1		1	1	6	0,8			
7		35			1		1			1		1	1	6	0,8			
6		35			1	1				1		1	1	6	0,8			
5		35			1		1			1		1	1	6	0,8			
Razem		175	0	0	6	2	4	0	0	6	0	6	6	36	4,8	1	0	3
ul. Plater																		
1	AFL 4 x 25 mm2 S-638				1		1			1		1	1	6	0,8	1		3
2		40			2		1			2		2	2	6	1,6			
3		40			1		1			1		1	1	6	0,8			
4		40			1		1			1		1	1	6	0,8	1		3
5		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
6		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
7		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
8		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
9		40			1		1			1		1	1	6	0,8	1		3
Razem		320	0	0	10	4	5	0	0	10	0	10	10	54	8	3	0	9
ul. Krzywa																		
1	AFL 4 x 25 mm2 S-638				1		1			1		1	1	6	0,8			
2		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
3		40			1			ELV		1		1	1	6				
4		40			1		1			1		1	1	6	0,8			
5		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
6		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
Razem		200	0	0	6	3	2	0	0	6	0	6	6	36	4	0	0	0

ul. Cmentarna																			
1	AFL 4 x 25 mm2 S-641			1		1			1		1	1	6	0,8	1		3		
2		35		1	1				1		1	1	6	0,8					
3		35		1	1				1		1	1	6	0,8					
6		35		1	1				1		1	1	6	0,8					
7		35		1	1				1		1	1	6	0,8					
8		35		1	1				1		1	1	6	0,8					
9		35		1	1				1		1	1	6	0,8					
10		35		1	1				1		1	1	6	0,8					
11		35		1		1			1		1	1	6	0,8	1		3		
Razem		280	0	0	9	7	2	0	0	9	0	9	9	54	7,2	2	0	6	0
ul. Matejki I																			
1	YAKY 4 x 35 mm2 S-642			1						1	1		22				w SO		
2		35		1						1	1		22						
3		35		1						1	1		22						
4		35		1						1	1		22						
5		35		1						1	1		22						
6		35		1						1	1		22						
7		35		1						1	1		22						
8		35		1						1	1		22						
9		35		1						1	1		22						
Razem		280	0	9	0	0	0	0	0	9	9	0	198	0	0	0	0	0	0
ul. Koszykowa																			
1	YAKY 4 x 35 mm2 S-642			1						1	1		24				w SO		
2		35		1						1	1		24						
3		35		1						1	1		24						
4		35		1						1	1		24						
5		35		1						1	1		24						
6		35		1						1	1		24						
Razem		175	0	0	6	0	0	0	0	0	6	6	0	144	0	0	0	0	0
ul. Piękna																			
1	YAKY 4 x 35 mm2 S-643			1						1	1		22				w SO		
2		30		1						1	1		22						
3		30		1						1	1		22						
4		30		1						1	1		22						
5		30		1						1	1		22						
6		30		1						1	1		22						
7		30		1						1	1		22						
8		30		1						1	1		22						
9		30		1						1	1		22						
10		30		1						1	1		22						
11		30		1						1	1		22						
12		30		1						1	1		22						
13		30		1						1	1		22						
14		30		1						1	1		22						
15		30		1						1	1		22						
16		30		1						1	1		22						
17		30		1						1	1		22						
18		30		1						1	1		22						
19		30		1						1	1		22						
20		30	1							1	1		22						
21		30	1							1	1		22						
22		30		1						1	1		22						
23		30		1						1	1		22						
24		30		1						1	1		22						
25		30		1						1	1		22						
26		30		1						1	1		22						
27		30	1							1	1		22						
28		30	1							1	1		22						
29		30	1							1	1		22						
30		30	1							1	1		22						
31		30	1							1	1		22						
32		30	1							1	1		22						
33		30	1							1	1		22						
34		30	1							1	1		22						
35		30	1							1	1		22						
36		30	1							1	1		22						
37		30	1							1	1		22						
Razem		1080	13	13	11	0	0	0	0	0	37	37	0	814	0	0	0	0	0

TABELA MONTAŻOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 0,4 / 0,23 kV na terenie miasta Elk																			Zadanie I
Ulica / Numer słupa	Konstrukcje do montażu wysięgnika, osprzęt opraw oświetleniowych																		
	Typ i rodzaj linii AFL 4 x 35 mm ² /AsXSn 4 x 35 mm ²	Rozpiętość pręsla	Oprawa oświetleniowa 50W HST	Oprawa oświetleniowa 100W HST	Oprawa oświetleniowa 70W HST	Konstr. mocuj. wysięgnik W - 104	Konstr. mocuj. wysięgnik W - 1041		Objemka - OB - 35a Dw (173, 180) Objemka -OG - 11 Dw (263)	Zacisk odgal. z osł. bezp. Zacisk odgal. z osł. bezp.	Tabliczka bezp. TB	Wkładka bezpiecznikowa typ gG 6A	Przewód izol. LYd 10 mm ²	Przewód izol. LYd 2,5 mm ²	Rura ochronna karbowana φ 16 typ RG (szara)	Uziom pionowy prętowy wielokrotny (wg. rys.) - kpl.	Zacisk odgałęź. przebij. izol.	Ogranicznik przepięć ASA 280 - 5 BO + D + K - kpl.	Taśma stalowa z klamkami - kpl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ul. Wrzowska																			
1	AFL 4 x 25 mm2 S-608	33			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1	
2		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
3		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
4		33			1			ELV		1		1	1	6					
5		33			1			ELV		1		1	1	6					
6		33			-	-	-	ELV		-		-	-	6					
7		33			1			ELV		1		1	1	6					
8		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
9		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
10		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
11		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
12		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
13		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
14		33			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1	
15	S-609	33			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1	
16		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
17		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
18		33			1	1				1		1	1	6	0,8	1		1	
Razem		594	0	0	17	11	3	0	0	17	0	17	17	108	11,2	4	0	4	0
ul. Konwaliowa																			
1	AFL 4 x 25 mm2 S-608				1		1			1		1	1	6	0,8				
2		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
3		33			1			ELV		1		1	1	6					
4		33			1		1			1		1	1	6	0,8				
5		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
6		33			1			ELV		1		1	1	6		1		1	
7		33			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1	
8		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
9		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
10		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
11		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
12		33			1			ELV		1		1	1	6					
13		33			1			ELV		1		1	1	6					
14		33			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1	
Razem		429	0	0	14	6	4	0	0	14	0	14	14	84	8	3	0	3	0
ul. Rumiankowa																			
1	AFL 4 x 25 mm2 S-608				1		1			1		1	1	6	0,8	1		1	
2		35			1		1			1		1	1	6	0,8				
3		35			1		1			1		1	1	6	0,8				
4		35			1		1			1		1	1	6	0,8				
5		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
6		35			1		1			1		1	1	6	0,8	1		1	
Razem		175	0	0	6	1	5	0	0	6	0	6	6	36	4,8	2	0	2	0
ul. Jagodowa																			
1	AFL 4 x 25 mm2 S-608				1		1			1		1	1	6	0,8				
2		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
3		35			1		1			1		1	1	6	0,8				
4		35			1			ELV		1		1	1	6					
5		35			1			ELV		1		1	1	6		1		1	
Razem		140	0	0	5	1	2	0	0	5	0	5	5	30	2,4	1	0	1	0

ul. Poziomkowa																		
5	AFL 4 x 25 mm2 S-609				1			ELV		1		1	1	6				
6		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
7		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
8		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
9		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
10		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
11		40			1			ELV		1		1	1	6				
12		40			1			ELV		1		1	1	6				
Razem		280	0	0	8	5	0	0	0	8	0	8	8	48	4	0	0	0
ul. Sasankowa																		
1	AFL 4x25 mm2 S-609				1			ELV		1		1	1	6		1		1
2		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
3		40			1	1				1		1	1	6	0,8			
4		40			1			ELV		1		1	1	6				
Razem		120	0	0	4	2	0	0	0	4	0	4	4	24	1,6	1	0	1

TABELA MONTAŻOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 0,4 / 0,23 kV na terenie miasta Elk																	Zadanie I		
Ulica / Numer słupa	Konstrukcje do montażu wysięgnika, osprzęt opraw oświetleniowych																		
	Typ i rodzaj linii AFL 4 x 35 mm ² /AsXSn 4 x 35 mm ²	Rozpiętość pręsia	Oprawa oświetleniowa 50W HST	Oprawa oświetleniowa 100W HST	Oprawa oświetleniowa 70W HST	Konstr. mocuj. wysięgnik W - 104	Konstr. mocuj. wysięgnik W - 1041		Objemka - OB - 35a Dw (173, 180) Objemka -OG - 11 Dw (263)	Zacisk odg. z osi. bezp. Zacisk odg. z osi. bezp.	Tabliczka bezp. TB	Wkładka bezpiecznikowa typ gG6A	Przewód izol. LYd 10 mm ²	Przewód izol. LYd 2,5 mm ²	Rura ochronna karbowana φ16 typ RG (szara)	Uziom pionowy prętowy wielokrotny - kpl.	Zacisk odg. przebij. izol.	Ogranicznik przepięć ASA 280 - 5 BO + D + K - kpl.	Taśma stalowa z klamerkami
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
ul. Sikorskiego-Witosa																			
1	odc. ul. Sikorskiego			1		1				1		1	1	6	0,8	1		3	
2		33		1		1				1		1	1	6	0,8				
3		33		1		1				1		1	1	6	0,8				
4		33		1		1				1		1	1	6	0,8				
5		33		1		1				1		1	1	6	0,8				
6	AFL 4 x 35 mm2, S-629	33		1		1				1		1	1	6	0,8				
7		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
8		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
9		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
10		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
11		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
12		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
13		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
14		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
15		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
16		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
17		33			1	1				1		1	1	6	0,8	1		3	
18		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
19		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
20		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
21		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
22		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
23		33			1	1				1		1	1	6	0,8				
24		33			1		1			1		1	1	6	0,8				
Razem		759	0	6	18	23	1	0	0	24	0	24	24	144	19,2	2	0	6	0
ul. Bora-Komorowskiego																			
3	AFL 4 x 35 mm2, S-632				1		1			1		1	1	6	0,8	1		3	
2		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
1		35			1		1			1		1	1	6	0,8				
2		35			1	1				1		1	1	6	0,8	1		3	
3		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
4		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
5		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
6		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
7		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
8		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
9		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
10		35			-	-	-			1		1	1	6	0,8	1		3	
11		35			1		1			1		1	1	6	0,8	1		3	
12		35			1		1			1		1	1	6	0,8				
13		35			1		1			1		1	1	6	0,8				
14		35			1	1				1		1	1	6	0,8				
15		35			2	1				2		2	1	6	0,8				
16		35			2	1				2		2	1	6	0,8				
17		35			1		1			1		1	1	6	0,8	1		3	
Razem		630	0	0	20	12	6	0	0	21	0	21	19	114	15,2	5	0	15	0

ul. Okulickiego																		
1	YAKY 4 x 35 mm2, S-632			1						1	2		24					
2		30		1						1	2		24					
3		30		1						1	2		24					
4		30		1						1	2		24					
5		30		1						1	2		24					
6		30		1						1	2		24					
7		30		1						1	2		24					
8		30		1						1	2		24					
Razem		210	0	0	8	0	0	0	0	0	8	16	0	192	0	0	0	0
ul. Grota-Roweckiego																		
2	YAKY 4 x 35 mm2	40		1						1	2		22					
3		40		1						1	2		22					
4		40		1						1	2		22					
5		40		1						1	2		22					
6		40		1						1	2		22					
7		40		1						1	2		22					
8		40		1						1	2		22					
9		40		1						1	2		22					
10		40		1						1	2		22					
11		40		1						1	2		22					
12		40		1						1	2		22					
Razem		440		0	11	0	0	0	0	0	11	22	0	242	0	0	0	0
ul. Podhorskiego																		
1	YAKY 4 x 35 mm2, S-629			1						1	2		24				w SO	
2		30		1						1	1		24					
3		30		1						1	1		24					
4		30		1						1	1		24					
5		30	1	1						1	2		24					
6		30		1						1	1		24					
7		30		1						1	1		24					
8		30		1						1	1		24					
9		30		1						1	1		24					
10		30		1						1	1		24					
11		30		1						1	1		24					
Razem		300	1	0	11	0	0	0	0	0	11	13	0	264	0	0	0	0
ul. Sikorskiego																		
1	AFL 4 x 35 mm2, S-630 odc. ul. Sikorskiego			1			1			1		1	1	6	0,8	1		3
2		33		1		1				1		1	1	6	0,8			
3		33		1		1				1		1	1	6	0,8			
4		33		1		1				1		1	1	6	0,8			
5		33		1		1	1			1		1	1	6	0,8	1		3
6		33		1		1				1		1	1	6	0,8	1		3
Razem		165		6		5	2			6		6	6	36	4,8	3		9

TABELA MONTAŻOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO 0,4 / 0,23 kV na terenie miasta Elk																			Zadanie I	
Ulica / Numer słupa	Konstrukcje do montażu wysięgnika, osprzęt opraw oświetleniowych																			
	Typ i rodzaj linii: YAKY 4 x 35mm ² , AFL 4 x 35 / AsXSn 4 x 35 mm ²	Rozpiętość pręsla	Oprawa oświetleniowa 50W HST	Oprawa oświetleniowa 100W HST	Oprawa oświetleniowa 70W HST	Konstr. mocuj. wysięgnik W - 104	Konstr. mocuj. wysięgnik W - 1041		Objemka - OB - 35a Dw (173, 180) Objemka - OG - 11 Dw (263)	Zacisk odgal. z osi. bezp.	Zacisk odgal. z osi. bezp.	Tabliczka bezp. T50	Wkładka bezpiecznikowa typ gG 6A	Przewód izol. LYd 10 mm ²	Przewód izol. LYd 2,5 mm ²	Rura ochronna karbowana φ 16 typ RG (szara)	Uziom pionowy prętowy wielokrotny (wg. rys.) - kpl.	Zacisk odgaleź. przebij. izol.	Ogranicznik przepięć ASA 280 - 5 BO + D + K - kpl.	Taśma stalowa z klamkami - kpl
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
ul. Mariampolska																				
1	YAKY 4 x 35mm2 S-649				1						1	1		23				w SO		
2		40	1		1						1	1		23						
3		40	1		1						1	1		23						
4		40			1						1	1		23						
5		40			1						1	1		23						
Razem		160	2	0	5	0	0	0	0	0	5	5	0	115	0	0	0	0	0	
ul. Wyszynskiego																				
1	YAKY 4 x 35 mm2 S-649		1		1						1	2		22				w SO		
2		30			1						1	1		22						
3		30			1						1	1		22						
4		30	1		1						1	2		22						
5		30			1						1	1		22						
6		30			1						1	1		22						
7		30			1						1	1		22						
8		30			1						1	1		22						
9		30			1						1	1		22						
10		30	1		1						1	2		22						
11		30	1		1						1	2		22						
1	YAKY 4 x 35 mm2 S-649 - Osiedle		1								1	1		22				w SO		
2			1								1	1		22						
3			1								1	1		22						
4			1								1	1		22						
5			1								1	1		22						
6			1								1	1		22						
7			1								1	1		22						
8			1								1	1		22						
Razem		300	12	0	11	0	0	0	0	0	19	23	0	418	0	0	0	0	0	
ul. Konopnickiej																				
0	YAKY 4 x 35 mm2, S-619				1						1	1		22				w SO		
1		30			1						1	1		22						
2		30			1						1	1		22						
3		30			1						1	1		22						
4		30			1						1	1		22						
5		30			1						1	1		22						
6		30			1						1	1		22						
Razem		180	0	0	7	0	0	0	0	0	7	7	0	154	0	0	0	0	0	
ul. Świackiego-Sępa																				
7	YAKY 4 x 35mm2, S-619				1						1	1		24				w SO		
8		30			1						1	1		24						
9		30			1						1	1		24						
10		30			1						1	1		24						
11		30			1						1	1		24						
12		30			1						1	1		24						
13		30			1						1	1		24						
14		30			1						1	1		24						
15		30			1						1	1		24						
16		30			1						1	1		24						
17		30			1						1	1		24						
Razem		300	0	0	11	0	0	0	0	0	11	11	0	264	0	0	0	0	0	

ul. Toruńska																		
1	YAKY 4 x 35mm2, S-619			1						1	1		26				w SO	
2		30		1						1	1		26					
3		30		1						1	1		26					
4		30		1						1	1		26					
5		30		1						1	1		26					
6		30		1						1	1		26					
7		30		1						1	1		26					
8		30		1						1	1		26					
9		30		1						1	1		26					
10		30		1						1	1		26					
11		30		1						1	1		26					
12		30		1						1	1		26					
13		30		1						1	1		26					
Razem		360	0	13	0	0	0	0	0	0	13	13	0	338	0	0	0	0
ul. Moniuszki																		
1	YAKY 4 x 35mm2, S-618			1						1	1		23				w SO	
2		35		1						1	1		23					
3		35		1						1	1		23					
4		35		1						1	1		23					
5		35		1						1	1		23					
6		35		1						1	1		23					
7		35		1						1	1		23					
8		35		1						1	1		23					
Razem		245	0	0	8	0	0	0	0	0	8	8	0	184	0	0	0	0
ul. Gdańska <i>UWAGA: Stosować oprawy oświetleniowe 150W HST</i>																		
1	YAKY 4 x 35mm2, S-621, S-630			1						1	1		26				w SO	
2		40		1						1	1		26					
3		40		1						1	1		26					
4		40		1						1	1		26					
5		40		1						1	1		26					
6		40		1						1	1		26					
7		40		1						1	1		26					
8		40		1						1	1		26					
9		40		1						1	1		26					
10		40		1						1	1		26					
11		40		1						1	1		26					
12		40		1						1	1		26					
13		40		1						1	1		26					
14		40		1						1	1		26					
15		40		1						1	1		26					
16		40		1						1	1		26					
17		40		1						1	1		26					
18		40		1						1	1		26					
19		40		1						1	1		26					
20		40		1						1	1		26					
Razem		760	0	0	20	0	0	0	0	0	20	20	0	520	0	0	0	0
ul. Gizewiusza																		
1	YAKY 4 x 35mm2, S-630			1						1	1		24				w SO	
2		30		1						1	1		24					
3		30		1						1	1		24					
4		30		1						1	1		24					
5		30		1						1	1		24					
Razem		120	0	0	5	0	0	0	0	0	5	5	0	120	0	0	0	0

ul. Toruńska - osiedle																		
1	YAKY 4 x 35mm2, S-620		1								1	1		18				w SO
2		30	1								1	1		18				
3		30	1								1	1		18				
4		30	1								1	1		18				
5		30	1								1	1		18				
6		30	1								1	1		18				
7		30	1								1	1		18				
8		30	1								1	1		18				
9		30	1								1	1		18				
10		30	1								1	1		18				
11		30	1								1	1		18				
13		30	1								1	1		18				
14		30	1								1	1		18				
Razem		360	13	0	0	0	0	0	0	0	13	13	0	234	0	0	0	0

ul. dojazdowa od ul. Kilińskiego bez nazwy																		
1	AFL 4 x 35 mm2 S-642		1				1			1		1	1	6	0,8	1		1
2		35	1			1				1		1	1	6	0,8			
3		35	1			1				1		1	1	6	0,8			
4		35	1			1				1		1	1	6	0,8			
5		35	1				1			1		1	1	6	0,8	1		1
Razem		140	5	0	0	3	2	0	0	5	0	5	5	30	4	2	0	2

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW MONTAŻOWYCH OŚWIETLENIA ULICZNEGO na terenie miasta Elk Zadanie I																		
Konstrukcje do montażu wysięgnika, osprzęt opraw oświetleniowych																		
Typ linii	Typ i rodzaj linii AFL 4 x 35 /AsXSn 4 x 35 mm ²	Długość linii w [km]	Oprawa oświetleniowa 50W HST	Oprawa oświetleniowa 100W HST	Oprawa oświetleniowa 70W HST	Konstr. mocuj. wysięgnik W - 104	Konstr. mocuj. wysięgnik W - 1041		Objemka - OB - 35a Dw (173, 180) Objemka -OG - 11 Dw (263)	Zacisk odgal. z osi. bezp. Zacisk odgal. z osi. bezp.	Tabliczka bezp. TB	Wkładka bezpiecznikowa typ gG 6A	Przewód izol. LYd 10 mm2	Przewód izol. LYd 2,5 mm ² [km]	Rura ochronna karbowana ø 16 typ RG (szara)	Uziom pionowy prętowy wielokrotny (wg. rys.) - kpl.	Zacisk odgalęz. przebij. izol.	Ogranicznik przepięć ASA 280 - 5BO + D(E) + K - kpl. Taśma stalowa z klamerkami - kpl.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Linie napow.		12,6	12	40	385	256	120					409	424	2,63	276	97	18	163
Linie kablow.		6,1	41	35	136						225	250	0	4,50				
Razem:		18,7	53	75	521	256	120	0	0	0	225	659	424	7,13	276	97	18	163

Ogółem ilość opraw: **669**

w tym:

Oprawy 50 W	53
Oprawy 70 W	521
Oprawy 100 W	75
Oprawy 150 W	20

Oprawy z demontażu (odzysku) do ponownego wykorzystania.

SL 100 W	9
SL 150 W	12
	21

(Wynikająca z uwarunkowań technicznych i normowych różnica liczby opraw w stosunku do wartości uwzględnionej w audycie, we wniosku i wstępnym projekcie budowlanym ujęta w zad. II).