

**PYTANIE I ODPOWIEDŹ
ORAZ MODYFIKACJA SIWZ**

Nr sprawy: **O-ZP.271.08.2015**

dotyczy: **BUDOWA BIEŻNI I BOISKA DO SIATKÓWKI PLAŻOWEJ PRZY SZKOLE
PODSTAWOWEJ NR 3 ELKU - II ETAP**

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 12.02.2015 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisów dotyczących grubości warstwy poliuretanowej na bieżni lekkoatletycznej.

Zapis widniejący w opisie technicznym brzmi (dot. Punkt 3.5 - Bieżnia lekkoatletyczna): „Następnie należy wykonać dwuwarstwową finiszową nawierzchnia w technologii natrysku o gr. 13mm (10-11mm SBR + 2-3mm EPDM/PU).” Natomiast na rysunku technologicznym nr 4 przekrój B-D - dwuwarstwowa natryskowa warstwa poliuretanowa bieżni wynosi 14mm

Proszę o wskazanie prawidłowej wartości warstwy poliuretanowej?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zgodnie z opisem technicznym, tj. o gr. 13mm (10-11mm SBR + 2-3mm EPDM/PU).

Miasto Elk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującym zakresie:

1. Odpowiedź na pytanie stanowi jednocześnie modyfikacje SIWZ.

2. Zmienia termin składania ofert i wyznacza go do dnia 25.02.2015 r. do godz. 09:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 25.02.2015 r. na godz. 10:00.

Podpis

Z up. PREZYDENTA

Z-ca Prezydenta Miasta

/-/

Artur Urbański