

Rzędna terenu istniejącego	128,02		128,12	128,15	128,15	128,20		128,35	128,30
Rzędna osi rurociągu [m]	126,30	126,39	126,12	126,00	125,96	126,04		126,28	126,35
Zagłębienie osi rurociągu	1,72		2,00	2,15	2,19	2,16		2,07	1,95
Odległości [m]		5,50		3,00	6,00		16,50		5,00
Średnice, materiał / Spadek		PE100RC dn63SDR11 3,3%		PE100RC dn63 SDR11 5,3%		PE 100RC dn63 SDR11	1,4%		
Długość trasy [m]	0,00		5,50	8,50		14,50	31,00		36,00

N studz. wodom. z <90° proj.bud

UWAGA: Przed przystąpieniem do wykonania projektowanego przyłącza wodociągowego należy zlokalizować istniejący wodociąg dn100 i dostosować rzędne projektowanego przyłącza.

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT
WITOLD J. KOWALCZYK
Ełk ul. Armii Krajowej 8 tel. (0-87)6105510

nazwa obiektu	BUDYNEK SOCJALNO-MIESZKALNY			
adres	EŁK UL. ŁUKASIEWICZA 6A			
branża	sanitarna			
RYS. NR S.2	PROFIL PRZYŁĄCZA WODOCIĄGOWEGO		skala	1:100/250
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		data	numer uprawnień	podpis
PROJEKTANT:	mgr inż. Danuta Piszczatowska	03.2015	SUW-75/90	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Karolina Brodowska	03.2015		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Edyta Łysenko	03.2015	PDL/0053/ POOS/09	