



1. Złączka PE dz63
2. Zawór st.oc. grzybkowy $\varnothing 50$
- 2a. Zawór st. oc. grzybkowy ze spustem $\varnothing 50$
3. Złączka wkrętna równoprzelotowa wg PN-76/H-74392
4. Łącznik standardowy lub specjalny
5. Wodomierz objętościowy $\varnothing 25$ klasy C
6. Zawór antyskażeniowy $\varnothing 50$ typ EA

PRACOWNIA PROJEKTOWA ARCHITEKT WITOLD J. KOWALCZYK Elk ul. Armii Krajowej 8 tel. (0-87)6105510				
nazwa obiektu	BUDYNEK SOCJALNO-MIESZKALNY			
adres	ELK UL. ŁUKASIEWICZA 6A			
branża	sanitarna			
RYS. NR	S.3	STUDNIA WODOMIERZOWA DN 1200	skala	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		data	numer uprawnień	podpis
PROJEKTANT: mgr inż. Danuta Piszczatowska		03.2015	SUW-75/90	
OPRACOWAŁ: mgr inż. Karolina Brodowska		03.2015		
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Edyta Łysenko		03.2015	PDL/0053/ POOS/09	