

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
ORAZ MODYFIKACJA SIWZ**

Nr sprawy: **O-ZP.271.41.2015**

Dotyczy: **Renowacja kanalizacji deszczowej w ulicy E. Orzeszkowej na odcinku od ul. A. Mickiewicza do ul. Armii Krajowej w Elku**

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 30.09.2015 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że w Przedmiarze robót l.p. 69 d.3 nastąpiła oczywista pomyłka w opisie. Prawidłowy zapis punktu, powinien być zgodny z SIWZ pkt. III. "Opis przedmiotu zamówienia", oraz punktem 8,2 "Kanalizacja deszczowa realizowana metodą bezwykopową" Projektu Wykonawczego i powinien mieć brzmienie:

"Uszczelnienie kanału betonowego fi 500 mm metodą bezwykopowej renowacji za pomocą rękawa z filcu poliestrowego nasączonego żywicą poliestrową (fi 500x10,5 mm) – metodą inwersyjnego wywinięcia rękawa do przewodu"?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający zmienia zapis w załączonym przedmiarze robót l.p. 69 d.3 na brzmienie: "Uszczelnienie kanału betonowego fi 500 mm metodą bezwykopowej renowacji za pomocą rękawa z filcu poliestrowego nasączonego żywicą poliestrową (fi 500x10,5 mm) – metodą inwersyjnego wywinięcia rękawa do przewodu"

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 02.10.2015 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy prawidłowe jest rozumowanie Wykonawcy, że w Projekcie Wykonawczym punkt 8,2 "Kanalizacja deszczowa realizowana metodą bezwykopową" nastąpiła oczywista pomyłka w wymaganiach jakie powinien spełniać rękaw, prawidłowe brzmienie punktu f) powinno być następujące:

"Średnica po renowacji nie może być zmniejszona o więcej niż 7% w stosunku do pierwotnego przekroju"

Zaprojektowana grubość rękawa minimum 10mm spełnia wymagania zmniejszenia średnicy o nie więcej niż 7%, natomiast nie spełnia wymagań zmniejszenia światła przewodu (powierzchni przekroju poprzecznego) o nie więcej niż 7%.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający zmienia zapis w załączonym Projekcie Wykonawczym pkt 8,2 pdpkt f) na proponowane brzmienie:

"Średnica po renowacji nie może być zmniejszona o więcej niż 7% w stosunku do pierwotnego przekroju"

Zaprojektowana grubość rękawa min. 10mm jest wiążąca i nie podlega zmianie.

Pozostałe warunki nie ulegają zmianie

Miasto Elk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującym zakresie:

1. Odpowiedzi na pytania stanowią jednocześnie modyfikacje SIWZ.

2. Zmienia termin składania ofert i wyznacza go do dnia 13.10.2015 r. do godz. 09:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 13.10.2015 r. na godz. 10:00.

Podpis
Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta
/-/
Artur Urbański