



UWAGA:
Instalację wody ciepłej i zimnej oraz cyrkulacji
wykonać z tworzywa sztucznego (np z PE)
Instalacja ciepłej wody zasilana będzie z
istniejącego węzła ciepłownego PEC. Węzeł
ciepły nie będzie modernizowany.

Zawór elektromagnetyczny
beznapięciowo zamknięty
dn32 z presostatem
Zawór antyskażeniowy śr. 32mm

PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I OBSŁUGI INWESTYCJI	
"PROBUD" SP. Z O.O.	
Koniczeki 15B, 19-300 EIK	
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY BUDYNKU	
KOMUNALNEGO NA ŚRODOWISKOWY DOM POMOCY	
SPOŁECZNEJ WRAZ ROZBUDOWĄ O WINDE	
9	Branta: Sanitarna
adres	skala 1:100
19-300 EIK, ul. Kościuszki 28b	
działka nr 1-553/15	
Rozwinięcie instalacji wod - kan	
sierpień 2015	
Projektant:	mgr inż. Romuald Szafrański
nr upr. SUW-335/60	
Sprawdzający:	mgr inż. Krystyna Szepliew-Szafrańska
nr upr. BL 19/98	
Asystent	mgr inż. Emilia Ciborowska
projektanta:	