


# SZCZEGÓŁ UŁOŻENIA KANAŁÓW W WYKOPACH

## Wykop szalowany - grunt suchy



Minimalna przestrzeń robocza między rurą a ścianą wykopu lub jego szalunkiem

Średnica przewodu	Min.szer.przestrzeni roboczej
DN<350	0,25
350<DN<700	0,35
700<DN<1200	0,45
DN>1200	0,50

Minimalna szerokość wykopu w zależności od jego głębokości

Głębokość wykopu	Min.szerokość wykopu
G<1	nie wymagana
1<G<1,75	0,80
1,75<G<4,0	0,90
G>4,0	1,00

Przedsiębiorstwo Projektowania i Realizacji Inwestycji Komunalnych "INKOM" sp.z.o.o. w Białymstoku ul. Sobieskiego 12 15-014 Białystok str. 247; tel./fax. (0-85) 675 35 93				
Obiekt	Rlk ulica Fryderyka Chopina			NR. RYS. 9
Temat	Projekt zagospodarowania terenu - kanalizacja deszczowa odc. od ul. Armii Krajowej do ul. Tadeusza Kościuszki			SKALA
Inwestor	Gmina Miasto Rlk			----
Nazwa rys.	Szczegół ułożenia kanałów w wykopach			BRANŻA: Sanitarna
Projektant:	mgr inż. Mariusz Burakowski	BŁ/194/01		20.07.2015
Sprawdzający:	mgr inż. Waldemar Jasielczuk	BŁ/74/88		