

Elk, 03 marca 2016 r.

DT/ 2233/01/10/01/15

„Zespół Inwestycji”**Sp. z o.o. w Elku****ul. Marsz. J. Piłsudskiego 2****19 – 300 Elk**

Dotyczy: projektu budowy ulic Jesiennej, Wiosennej, Letniej, Spacerowej i ks. prał. Mariana Szczęsnego w Elku.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Elku określa niżej wymienione warunki techniczne celem wykorzystania przy opracowaniu dokumentacji na budowę ulic Jesiennej, Wiosennej, Letniej, Spacerowej i ks. prał. Mariana Szczęsnego w Elku:

1. Należy zaprojektować brakujący odcinek sieci kanalizacji sanitarnej w ul. ks. prał. Mariana Szczęsnego łączący istniejącą sieć kanalizacyjną zlokalizowaną w w/w ulicy z odcinkiem kanału sanitarnego zlokalizowanego w drodze dojazdowej do Szpitala Miejskiego. W/w kanał sanitarny zaprojektować z rur PCV litych, których sztywność obwodowa wynosi min. 8 kN/m².
 2. Materiały użyte do budowy muszą posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych wyrobów budowlanych do obrotu na rynku krajowym wynikające z ustawy z dnia 07 lipca 1994 Prawo budowlane (Dz.U. z 2006 Nr 156 poz. 1118 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.).
 3. O terminie wykonywania robót powiadomić Dział Eksploatacji Sieci naszego Przedsiębiorstwa.
 4. Zachować normatywne zagłębienie sieci wod. – kan. ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji nowych parkingów i wjazdów.
 5. Elementy istniejącego uzbrojenia wodociągowego i kanalizacji sanitarnej zlokalizowane w projektowanych ulicach należy przebudować do rzędnych nowych nawierzchni drogowych.
 6. Dokonać regulacji zwieńczeń studni kanalizacji sanitarnej. Zastosować włązy zatraskowe.
 7. Przewidzieć regulację skrzynek zasuw z systemem odciążen zlokalizowanych w pasach jezdni.
 8. Wykonane roboty na elementach wodno - kanalizacyjnych podlegają odbiorowi technicznemu przez przedstawicieli służb technicznych naszego Przedsiębiorstwa.
 9. Dokumentacja techniczna winna być opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami i uzgodniona z naszym Przedsiębiorstwem przed realizacją robót.
- Po uzgodnieniu 1 egz. dokumentacji pozostanie dla naszego wykorzystania.

Warunki tracą ważność 03 marca 2016 r.

**PROKURANT
Z-C A D Y R E K T O R A
D/S E K S P L O A T A C J I**

mgr inż. Kazimierz Nowicki