

## **PYTANIA I ODPOWIEDZI**

Nr sprawy: **O-ZP.271.09.2016**

Dotyczy: **BUDOWA PARKINGÓW MIEJSKICH ZLOKALIZOWANYCH PRZY UL. KILIŃSKIEGO W ELKU**

**W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 23.03.2016 r. udzielamy następującej odpowiedzi:**

### **Pytanie nr 1**

Czy zamawiający potwierdza że oprawy LED stosowane do oświetlenia mają wizualnie i parametrami odpowiadać tym zastosowanym na ul. Kilińskiego? Parametry opraw takie jak na załącznik 1 do pytań.

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw o wyglądzie zbliżonym do istniejących opraw w ul. Kilińskiego i parametrach zgodnych z SIWZ.

### **Pytanie nr 2**

Jeżeli zamawiający dopuszcza inne oprawy niż te, które świecą na ul. Kilińskiego proszę o załączenie obliczeń fotometrycznych w celu dobrania odpowiednich opraw równoważnych.

### **Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie innych opraw pod warunkiem spełnienia wymogów SIWZ. Zgodnie z zapisami SIWZ wykonawca wszystkie materiały przed ich wbudowaniem ma przedstawić do akceptacji Zamawiającemu. Wykonawca po akceptacji opraw przez Zamawiającego potwierdzi właściwy dobór obliczeniami fotometrycznymi.

### **Pytanie nr 3**

Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie opraw LED o innej temperaturze barwowej np. 4000 K?

### **Odpowiedź na pytanie nr 3**

Tak. Zgodnie z zapisami w SIWZ cyt. „poniżej 5000K”.

Podpis

PREZYDENT MIASTA

/-/

Tomasz Andrukiewicz

Załączniki:

1. Opis techniczny - oprawy zał. nr 1 do pytań.