



UWAGA
Wymagana min. użytkowa szerokość biegów schodów = 120cm
Wymagana min. użytkowa szerokość spocznika schodów = 130cm
Klatkę schodową należy wydzielić pożarowo i wyposażać
w samoczynne urządzenia oddymiające

pracownia projektowa PROJEKT PLUS[®]		mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Elk ul. Kolejowa 14/1 tel. 601 222 524 e-mail: projekt.plus@op.pl	
rysunek: RZUT PIĘTRA - ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH KLATKA A			
nazwa obiektu: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA EKOLUDKI		adres: Elk ul. Kilińskiego 48	
inwestor: Gmina Miasto Elk ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk		skala: 1:50	
		stadium: PFU	
zespół projektowy: mgr inż. arch. Dariusz Jackowski		nr uprawnień: 4/MM OKK/2007	
- Elk styczeń 2016r -		strona: 12	