


RZUT PARTERU

UWAGA  
Wymagana min. użytkowa szerokość biegów schodów = 120cm  
Wymagana min. użytkowa szerokość spocznika schodów = 130cm  
Klatkę schodową należy wydzielić pożarowo i wyposażać  
w samoczynne urządzenia oddymiające



RZUT PIĘTRA

pracownia projektowa <b>PROJEKT PLUS®</b>		mgr inż. arch. Dariusz Jackowski 19-301 Elk ul. Kolejowa 14/1 tel. 601 222 524 e-mail: projekt.plus@op.pl	
rysunek: <b>RZUT PARTERU I PIĘTRA</b> <b>ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH KLATKA B</b>			
nazwa obiektu: PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ BUDYNKU MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA I ŻŁOBKA EKOLUDKI		adres: <b>Elk ul. Kilińskiego 48</b>	skala: <b>1:50</b>
inwestor: <b>Gmina Miasto Elk</b> <b>ul. marsz. J. Piłsudskiego 4 19-300 Elk</b>		stadium: <b>PFU</b>	
zespół projektowy:		nr uprawnień:	podpis:
architektura: <b>mgr inż. arch. Dariusz Jackowski</b>		<b>4/MM OKK/2007</b>	
- Elk styczeń 2016r -			strona: 11