

**PYTANIE I ODPOWIEDŹ**

Nr sprawy: **O-ZP.271.36.2016**

dot: „Budowa ulicy Spacerowej i Wiosennej w Elku”

**W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 26.09.2016 r. udzielamy następującej odpowiedzi:**

**Pytanie nr 1**

W załączniku do SIWZ - Projekt Wykonawczy, Branża elektryczna w załączniku 5 znajduje się zapis dotyczące Opisu opraw oświetleniowych LED oznaczonych „A”, „B”, „Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI” Proszą o zmianę tego zapisu na:

„Układ zasilający umożliwiający sterowanie sygnałem 1-10V lub DALI zapewniający dwustronną komunikację z systemem sterowania za pośrednictwem standardowego gniazda typu NEMA 5/7 pin ANSI C136.41 zabudowanego na oprawie przez producenta oprawy wraz ze standardową zaślepką zapewniającą wymagany stopień szczelności IP66 i normalne funkcjonowanie oprawy”

Jest to zmiana korzystna dla Zamawiającego, ponieważ proponowany zestaw produktów -gniazdo plus zaśleпка nie wpływa na funkcjonowanie oprawy natomiast umożliwia późniejsze dołączenie oprawy do różnych systemów sterowania oświetleniem ulicznym w sposób oszczędny. Nie zastosowania zaproponowanego rozwiązania praktycznie uniemożliwi dołączenie opraw w przyszłości do systemu sterowania ze względu na wysokie koszty ingerencji w już zamontowaną oprawę - dlatego wnosimy o zastosowanie tej poprawki do specyfikacji.

**Odpowiedź**

Zamawiający pozostawia zapis bez zmian. Zamawiający dopuszcza aby oprawy oświetleniowe posiadały wbudowane w obudowę oprawy gniazda hermetyczne umożliwiające zainstalowanie urządzeń do dwustronnej komunikacji z oprawami.

Podpis

PREZYDENT MIASTA

/-/

Tomasz Andrukiewicz