

Określenie wytycznych dla oświetlenia ulicznego ulicy Suwalskiej od istniejącej linii oświetleniowej do granic miasta Ełk:

1. Klasa oświetlenia drogi wg normy PN-EN 13201:2016 – M3 oraz w obrębie przejść dla pieszych M2. Chodniki min. P5
2. Współczynnik konserwacji: 0,8.
3. Oprawy typu LED - do uzgodnienia z inwestorem.
4. Temperatura barwowa źródeł światła LED 4000K +/-200K.
5. Należy przedstawić obliczenia fotometryczne z określoną geometrią drogi oraz geometrią słupów z wysięgnikami (wg programu Dialux).
6. Słupy i wysięgniki oświetleniowe aluminiowe anodowane – Kształtem zbliżone do istniejących przy ul. Suwalskiej.
7. Sterowanie oświetleniem do uzgodnienia z inwestorem.
8. Linie kablowe aluminiowe 4x35mm².
9. Zasilanie z ostatniego słupa istniejącej linii oświetlenia ul. Suwalskiej.