

**PYTANIA I ODPOWIEDZI  
ORAZ MODYFIKACJA SIWZ**

Nr sprawy: **O-ZP.271.43.2018**

dot: **BUDOWA OŚWIETLENIA UL. SUWALSKIEJ OD BUDYNKU PRIM DO GRANIC MIASTA**

**W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 17.09.2018 r. udzielamy następujących odpowiedzi:**

**Pytanie 1**

W związku z zamieszczeniem w załączniku nr 2 (Wzór słupa oświetleniowego) opisu mówiącego o tym że „Słupy z podłączeniem ozdób świątecznych muszą posiadać 2 wnęki słupowe” w ilości 13 szt.( według przedmiaru) oraz zapisu „Słup ma mieć certyfikat stałych właściwości spełnienia wymagań normy EN 12767 w zakresie bezpieczeństwa biernego przy uderzeniu pojazdu klasyfikacji 100NE2” Pragniemy poinformować że takie rozwiązanie jest ze sobą sprzeczne technicznie.

Słupy wykonywane z dwiema wnękami słupowymi nie posiadają certyfikatu w zakresie bezpieczeństwa biernego w zakresie 100NE2 lub wyższego np. 100NE3. Tylko słupy z jedną wnęką słupową zostały przebadane pod względem bezpieczeństwa biernego w klasie 100NE2 lub wyższego 100NE3. Żaden z Polskich lub Europejskich producentów słupów aluminiowych lub stalowych nie posiada takiego certyfikatu. Prosimy więc o zmianę zapisu na słup jedno wnękowy lub wykreślenie zapisu o bezpieczeństwie biernym konstrukcji pod oświetlenie.

**Odpowiedź na pytanie nr 1**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów jednownękowych.

**Pytanie nr 2**

Proszę również o zmianę zapisu z tego samego załącznika tj. nr 2 mówiącej o tym że dopuszczone są fundamenty innego producenta niż słup, pod warunkiem zachowania gwarancji na słupy oświetleniowe. Tylko jeden producent słupów aluminiowych w Europie jest również producentem fundamentów.

**Odpowiedź na pytanie nr 2**

Zamawiający dopuszcza zastosowanie fundamentów do słupów stalowych jak i aluminiowych innych niż producent słupów pod warunkiem zachowania gwarancji na słupy oświetleniowe.

**Miasto Elk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującym zakresie:**

1. odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie w jakim opisano w tych odpowiedziach;
2. Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza go do dnia 28.09.2018 r. do godz. 09:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 28.09.2018 r. na godz. 10:00.

Podpis

PREZYDENT MIASTA

/-/

Tomasz Andrukiewicz