



Miejsce podłączenia zasilania nowej linii oświetleniowej z linią oświetlenia ul. Dąbrowskiego, z SO-603

UWAGA

1. Kabel YAKY 4x35mm² L=397/462
2. Bednarka FeZn 4x30mm
3. Rodzaj oprawy LED zgodnie z opisem projektu

ZDANOWICZ P.U.H Elk, ul. Pivnisa Pownego 3/72 tel. 571 644 616			
ULICA Armii Krajowej w Elku			
nazwa obiektu			
adres			
ul. Armii Krajowej			
branża			
Elektryczna			
nazwa			
E-2			
Schemat zasilania oświetlenia ulicy			
nazwa		skala	
ZESPÓŁ PROJEKTOWY		numer uprawnień	
Projektant		podpis	
Mgr inż. Piotr Filimonuk		SUM-1983	
Wykonanie			
inż. Ryszard Zdanowicz			