

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
ORAZ MODYFIKACJA SIWZ**

Nr sprawy: **O-ZP.271.3.2019**

dot: **Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni bitumicznej na terenie Gminy Miasta Elk w 2019 roku**

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 22.02.2019 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W dokumentacji przetargowej brak jest załączonych szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania robót.

Zwracamy się o załączenie.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Zamawiający nie przewiduje załączenia informacji w tym zakresie.

Pytanie nr 2

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie jaka kategoria ruchu obowiązuje na przedmiotowym zadaniu.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zamawiający informuje, że przewidziana kategoria ruchu to KR 2 – 3.

Pytanie nr 3

Oferta poz. „Za wbudowanie 1 tony masy z otaczarki bez wycięcia uszkodzonych miejsc.”

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie minimalnego zakresu robót w czasie jednej dniówki roboczej w celu poprawnej wyceny kosztów.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Przewidziany minimalny zakres robót to 10,0 t.

Pytanie nr 4

Oferta poz. „Za wbudowanie 1 tony z otaczarki z wycięciem uszkodzonych miejsc i odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. do 5km.”

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie minimalnego zakresu robót w czasie jednej dniówki roboczej w celu poprawnej wyceny kosztów.

Odpowiedź na pytanie nr 4

Przewidziany minimalny zakres robót to 10,0 t.

Pytanie nr 5

Oferta poz. „Za wbudowanie 1 tony z masy mineralno – asfaltowej na zimno bez wycięcia uszkodzonych miejsc.”

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie minimalnego zakresu robót w czasie jednej dniówki roboczej w celu poprawnej wyceny kosztów.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Przewidziany minimalny zakres robót to 2,5 t.

Pytanie nr 6

Oferta poz. „Za wbudowanie 1 tony z masy mineralno – asfaltowej na zimno z wycięciem uszkodzonych miejsc i odwiezieniem materiału z rozbiórki na odl. do 5km.”

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie minimalnego zakresu robót w czasie jednej dniówki roboczej w celu poprawnej wyceny kosztów.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Przewidziany minimalny zakres robót to 2,5 t.

Pytanie nr 7

Oferta poz. „Za wykonanie frezowania nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5km – za 1m²”

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie minimalnego zakresu robót w czasie jednej dniówki roboczej w celu poprawnej wyceny kosztów.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Przewidziany minimalny zakres robót to 150,00 m².

Pytanie nr 8

Oferta poz. „Za wykonanie nakładki z MMA gr. 4 cm – za 1m²”

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie minimalnego zakresu robót w czasie jednej dniówki roboczej w celu poprawnej wyceny kosztów.

Odpowiedź na pytanie nr 8

Przewidziany minimalny zakres robót to 150,00 m².

Pytanie nr 9

Oferta poz. „Za remont żwirami kruszonymi i emulsją asfaltową głębokość wyboju 1,5 cm – za 1m²”

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie minimalnego zakresu robót w czasie jednej dniówki roboczej w celu poprawnej wyceny kosztów.

Odpowiedź na pytanie nr 9

Przewidziany minimalny zakres robót to 100,00 m².

Miasto Elk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującym zakresie:

1. odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie w jakim opisano w tych odpowiedziach;
2. Zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza go do dnia 08.03.2019 r. do godz. 09:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 08.03.2019 r. na godz. 10:00.

Podpis
PREZYDENT MIASTA
/-/
Tomasz Andrukiewicz