

URZĄD MIASTA ELKU

**PYTANIA I ODPOWIEDZI
ORAZ MODYFIKACJA SIWZ**

Nr sprawy: **O-ZP.271.20.2019**

dot: **„BUDOWA CHODNIKA OD PLACU JANA PAWŁA II DO ULICY TARGOWEJ W ELKU”**

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 26.07.2019 r. (otrzymane w dniu 29.07.2019r.) udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Przedmiar robót poz. 4 d.1 „Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych kanalizacji sanitarnej”. Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że przy wycenie powyższej pozycji należy uwzględnić jedynie regulację wysokościową bez zakupu nowych elementów studni.

Odpowiedź: Należy wycenić jedynie regulację, bez zakupu nowych elementów studni.

Pytanie nr 2

W dokumentacji przetargowej brak jest załączonych Szczegółowych Specyfikacji Technicznych. Zwracamy się do Zamawiającego o dołączenie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

Odpowiedź: Szczegółowe Specyfikacje Techniczne w załączeniu.

Pytanie nr 3

Przedmiar robót poz. 8 d.4 „Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie jaki kolor kostki brukowej należy przyjąć do wyceny robót.

Odpowiedź: Należy użyć kostki koloru szarego.

Pytanie nr 4

Przedmiar robót poz. 8 d.4 „Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej. Zwracamy się do Zamawiającego o podanie grubości podsypki cementowo-piaskowej jaką należy przyjąć do wyceny robót.

Odpowiedź: Grubość podsypki 5 cm.

Pytanie nr 5

Zwracamy się do Zamawiającego o potwierdzenie, że okres gwarancji dla oznakowania poziomego wynosi 12 miesięcy.

Odpowiedź: Okres gwarancji oznakowania poziomego wynosi 12 miesięcy.

Uwaga! Powyższe odpowiedzi stanowią modyfikacje SIWZ.

Miasto Elk działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, następującym zakresie:

1. odpowiedzi na powyższe pytania stanowią jednocześnie modyfikację specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
2. zamawiający zmienia i jako obowiązujący załącza nowy wzór umowy;
3. zamawiający zmienia i wprowadza jako obowiązujące nowe przedmiary robót;
4. zamawiający zmienia termin składania ofert i wyznacza go do dnia 08.08.2019 r. do godz. 09:00 oraz zmienia termin otwarcia ofert i wyznacza go na dzień 08.08.2019 r. na godz. 10:00.

Podpis

Z up. PREZYDENTA
Z-ca Prezydenta Miasta
/-/
Artur Urbański

Załączniki:

- szczegółowe specyfikacje techniczne,
- nowy obowiązujący wzór umowy,
- zmienione przedmiary robót.