UWAGA:
SZAFKĘ WYKONAĆ Z ESTRODURU
ZAMKEI SYSTEMU "MASTER KEY"





proj. YAKXS 4x70mm²
l=10(18)m

proj. YAKY 4x35mm²
+ FeZn 25x3mm

proj. oświetlenie ulicy Jesiennej wg opracowania p. Krajewskiego zasilić z proj. szafy oświetleniowej



proj. YAKY 4x35mm² wg opracowania
p.Krajewskiego

proj. YAKY 4x35mm² wg opracowania p. Krajewskiego wprowadzić do proj. słupa oświetleniowego



proj. YAKY 4x35mm² wprowadzić do proj. słupa nie podłączać, zaizolować



proj. YAKY 4x35mm² wprowadzić do proj. słupa nie podłączać, zaizolować

PGE Dystrybucja Białystok Sp. z o.o.
ul. Elektryczna 13, 15-950 Białystok
Zakład Sieci Ełk
tel./fax: (087) 621 1401, (085) 676 6400
ul. Sportowa 1, 19-300 Ełk
-3-
Obwód rezerwowy uzgodniono
15.05.11.2008. Bdanski

ist. szfka oświetleniowa S-655



proj. YAKY 4x35mm²
+ FeZn 25x3mm



proj. YAKY 4x35mm²
+ FeZn 25x3mm

istn. kabel nN-0,4kV odkopać, przeciąć i wprowadzić do proj. słupa oświetleniowego

LEGENDA:

- proj. linia kablowa oświetlenia YAKY 4x35mm²+Fe Zn 25x3
- proj. słup oświetleniowy typ SAL-9 o wys. 9 m z wysięgnikiem Wł 1/1,5/3,2/5 -wg kat."ROSA" z oprawą OUSb - 100 -lampa WLS 100W-wg kat. "ELGO"
- proj. słup oświetleniowy typ SAL-9 o wys. 9 m z wysięgnikiem Wł 2/1,5/3,2/5 -wg kat."ROSA" z oprawą OUSb - 100 -lampa WLS 100W-wg kat. "ELGO"

DREJPRO	DREJPRO Tomasz Drejer ul. Parkowa 6; 16-400 Suwałki				
INWESTOR: Miasto Ełk	OBIEKT: Projekt budowy chodnika wraz z oświetleniem ulicznym ul. Baranki w Ełku				STADIUM: **Projekt budowlany elektryczny**
	Imię i nazwisko:	Data:		Podpis:	Nazwa rysunku:
Projektant:	mgr Inż. Stefan BOLEWSKI	09.2008	SUW-128/87 SUW-42/89 PDL/IE/0108/01		**SCHEMAT ZASILANIA**
Zespół Autorski:	technik elektryk Mirosław RUTKOWSKI	09.2008			
Zespół Autorski:	Inż. Marian MALINOWSKI	09.2008			SKALA: E2
Sprawdzający:	inż. Lechosław WIERZBICKI	09.2008	96 GD/75 PDL/IE/1646/01		