

Elk, dnia 27 listopad 2008 r.

Dotyczy: **Przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.,, Budowę boiska piłkarskiego przy Szkole Podstawowej Nr 9 w Elku”**

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy dotyczące SIWZ dla w/w przetargu udzielamy odpowiedzi:

Pyt. Nr 1

Zwracamy się o wyjaśnienie wg której dokumentacji należy wyceniać ogrodzenie boiska - przedmiar robót poz. 25 i 26 opisuje ogrodzenie, gdzie słup H wykonane są z kształtowników EPE 80 i 100, natomiast; PT rys. B 6 i B 7 oraz Projekt zagospodarowania terenu pkt. 9 Ogrodzenie - pokazuje wykonanie ogrodzenia na słupkach z profilu zamkniętego 40/120/3 mm. Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić wg czego należy dokonać wyceny ogrodzenia?

Odp. Nr 1

W pozycji 25 i 26 ująć do wyceny słupki wg. PT rys. B6 i B7 oraz Projektu zagospodarowania terenu pkt. 9 z profili zamkniętych 40/120/3 mm

Pyt. Nr 2

Zwracamy się o wyjaśnienie ilości piłkochwyków z poz. 28 przedmiaru robót - ilość 391,36 m² (czy dotyczy to tylko piłkochwyków wykonanych wzdłuż krótszych boków boiska), gdyż z dokumentacji technicznej rys. B3, B 6, B 7 oraz Projektu zagospodarowania terenu pkt. 9 Ogrodzenie- wynika większa ilość piłkochwyków. Prosimy o potwierdzenie lub skorygowanie ilości piłkochwyków.

Odp. Nr 2

W pozycji przedmiaru 28 należy ująć do wyceny piłkochwyty w ilości 690,56 m²

Z poważaniem:
Prezydent Miasta Tomasz Andrukiewicz