

Elk, dnia 06 lutego 2009 r.

Nr sprawy: **BZP – 341/04/2009**

Dotyczy: **Modernizacja głównej płyty boiska i bieżni lekkoatletycznej wraz z trybunami na stadionie miejskim w Elku przy ulicy Piłsudskiego 29**

W nawiązaniu do wcześniejszego zapytania Wykonawcy udzielamy następującej odpowiedzi dodatkowej:

**Pytanie**

Zamawiający określa w „SST-Drogowa” wymagane parametry dla nawierzchni poliuretanowej. Czy można oferować nawierzchnię, której parametr odporności na uderzenie wyrażony powierzchnią odcisku kulki wynosi  $550 \pm 50 \text{ mm}^2$ ?

**Odpowiedź**

Parametr odporności na uderzenie wyrażony powierzchnią odcisku kulki wynosi  $550 \pm 50 \text{ mm}^2$  dla nawierzchni poliuretanowej. W SST – Drogowa **podany parametr  $550 \pm 25 \text{ mm}^2$  jest niewłaściwy.**

Uwaga: Odpowiedź stanowi jednocześnie modyfikację SIWZ.

Sekretarz Miasta

Marcin Radziłowicz