

Nr sprawy: **BZP – 341/13/2009**

Dotyczy: **Renowacja zabytkowej kamiennicy przy ul. Piłsudskiego 2 w Ełku.**

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 06.04.2009 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

**Pytanie:**

W przedmiarach Piłsudskiego 2 – remont elewacji w pozycji 62 dz.1. Iluminacja świetlna elewacji jest podano

- 3 halogeny wmontowane w posadzkę,
- 6 halogenów zamontowanych na elementach stałych budynku,
- 2 oprawy stylowe

W iluminacji budynku na rysunkach pokazano oprawy elewacja wschodnia

- BCS713 12LED-LXN AM EB 230-240V I WB60            szt. 3
- DWP603 CDMR PAR20 35W 230 SET GR                szt. 2
- DBP522 CDM-T70W/830 I NB GR GC RMR            szt. 2

Oprawy na elewacji południowej

- DWP603 CDMR PAR20 35W 230 SET GR                szt. 3
- DBP522 CDM-T70W/830 I NB GR                        szt. 1

Oprawy na elewacji północnej

- Oprawa MVF606 CDM-T35W 230 I NB GR                szt. 1

Dwie oprawy stylowe mają być montowane przed wejściem do budynku po jednej ze strony wschodniej i południowej.

Do podświetlenia przyjęto 9 opraw natomiast na rysunku jest pokazanych 12.

Czy oprawy się na rysunkach powtarzają? Jeżeli nie powtarzają proszę o korektę w ilościach opraw.

**Odpowiedź na pytanie:**

Typ i ilość opraw należy przyjąć zgodnie załączonym rysunkiem iluminacji budynku tj.:

- BCS713 12LED-LXN AM EB 230-240V I WB60            szt. 3
- DWP603 CDMR PAR20 35 W 230 SET GR                szt. 2
- DBP522 CDM-T70W/830 I NB GR GC RMR            szt. 2

Oprawy elewacji południowej

- DWP603 CDMR PAR20 35W 230 SET GR                szt. 3
- DBP522 CDM-T70W/830 I NB GR GC RMR            szt. 1

Oprawy na elewacji północnej

- Oprawa MVF 606 CDM-T35W 230 I NB GR                szt. 1

Dwie oprawy stylowe mają być montowane przed wejściem do budynku po jednej ze strony wschodniej i południowej

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz