

Elk, dnia 28.10.2009 r.

URZĄD MASTA ELK  
Nr sprawy: **BZP – 341/57/2009**

Dotyczy: ***Budowa ulicy Asnyka na osiedlu Kajki I w Elku.***

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy z dnia 27.10.2009 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

### **Pytanie nr 1**

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania : Budowa nawierzchni na ul. Asnyka w Elku jest napisano:

„2.4.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej  
Kostka brukowa grubości 80 mm w kolorze szarym i żółtym  
Tolerancje wymiarowe wynoszą:  
- na długości  $\pm 3$  mm,  
- na szerokości  $\pm 3$  mm,  
- na grubości  $\pm 5$  mm.”

Czy to wykonania chodników w kostce brukowej grubość 80 mm będzie się wymagało użycia kostki szarej i żółtej?

### **Odpowiedź na pytanie nr 1**

Kostka na drogę szara cegielka „8”.  
Chodnik szara cegielka „6”.  
Wjazdy kolor czerwony „8”.

Podpis

ZASTĘPCA PREZYDENTA  
MIASTA

Włodzimierz Szelażek