

Elk, dnia 28.10.2009 r.

URZĄD MASTA ELK
Nr sprawy: **BZP – 341/57/2009**

Dotyczy: ***Budowa ulicy Asnyka na osiedlu Kajki I w Elku.***

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy z dnia 27.10.2009 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania : Budowa nawierzchni na ul. Asnyka w Elku jest napisano:

„2.4.3. Kształt, wymiary i kolor kostki brukowej
Kostka brukowa grubości 80 mm w kolorze szarym i żółtym
Tolerancje wymiarowe wynoszą:
- na długości ± 3 mm,
- na szerokości ± 3 mm,
- na grubości ± 5 mm.”

Czy to wykonania chodników w kostce brukowej grubość 80 mm będzie się wymagało użycia kostki szarej i żółtej?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Kostka na drogę szara cegielka „8”.
Chodnik szara cegielka „6”.
Wjazdy kolor czerwony „8”.

Podpis

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Włodzimierz Szelażek