

Ełk, dnia 29.10.2009 r.

URZĄD MIASTA EŁK
Nr sprawy: **BZP – 341/57/2009**

Dotyczy: ***Budowa ulicy Asnyka na osiedlu Kajki I w Ełku.***

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy z dnia 28.10.2009 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W specyfikacji technicznej załączonej jako załącznik do dokumentacji przy zamówieniu pt. „Budowa ulicy Asnyka na osiedlu Kajki I w Ełku” jest napisano: „ Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie aprobaty technicznej.”

Zgodnie z zarządzeniem Ministerstwa Infrastruktury z dn. 11 Sierpnia 2004 roku Aprobata Techniczna została zniesiona. Proszę o wyjaśnienie w tej sprawie.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Na kostkę brukową potrzebna jest deklaracja zgodności.

Podpis
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Artur Urbański