

Elk, dnia 02.10.2009 r.

URZĄD MIASTA ELK
Nr sprawy: **BZP – 341/57/2009**

Dotyczy: ***Budowa ulicy Asnyka na osiedlu Kajki I w Elku.***

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy z dnia 30.10.2009 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

W opisie technicznym projektu wykonania oświetlenia przy ul. Asnyka wskazane są słupy typu OZ-9 z oprawami SL-100/100W. Natomiast część oświetlenia jest wykonana już na słupach S-80.

Pytanie: Jakie słupy i oprawy oświetleniowe należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Do wyceny należy przyjąć słupy S-80 i oprawy oświetleniowe SL-100/100W.

Uwaga: Odpowiedź na pytanie stanowi jednocześnie modyfikację SIWZ.

Podpis
ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Artur Urbański