

Ełk, dnia 09.11.2009 r.

Nr sprawy: **BZP – 341/55/2009**

Dotyczy: *Kompleksowa modernizacja obiektów sportowo – rekreacyjnych przy MOSiR w Elku dla rozwoju turystyki.*

W odpowiedzi na zapytania Wykonawcy z dnia 09.11.2009 r. udzielamy następujących odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający weźmie na siebie odpowiedzialność za pracę samobieżnej maszyny do konserwacji lodu o napędzie spalinowym wewnątrz namiotu, czy też należy dostarczyć maszynę o napędzie elektrycznym? Maszyny o napędzie spalinowym nie są rekomendowane do pracy w pomieszczeniach zamkniętych.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Maszyna do konserwacji lodu zdecydowanie o napędzie elektrycznym.

Podpis

ZASTĘPCA PREZYDENTA
MIASTA

Artur Urbański