

Elk, dnia 20.05.2010 r.

URZĄD MIASTA ELKU
Nr sprawy: **BZP – 341/28/2009**

Dotyczy: **WYKONANIE OGRODZENIA POSESJI I SCHODÓW TERENOWYCH PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 7 W ELKU**

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy z dnia 18.05.2010 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie

W przedmiarze robót i kosztorysie ślepym ujęto w pozycji:

2.9 brama wjazdowa przesuwana – 1 szt.

2.10 furtka – 1 szt,

Zapytanie: proszę o sprecyzowanie parametrów bramy i furtki, podanie światła wjazdu i światła wejścia oraz wysokości, czy brama samonośna ma być przystosowana do automatyki, czy przewidzieć w wycenie automatykę do bramy i jej montaż oraz doprowadzenie zasilania.

Odpowiedź na pytanie

Brama i furtka wysokości 180cm, światło bramy 380 cm, furtki 120 cm, brama ma być przystosowana do automatyki, nie przewidywać wyceny automatyki oraz doprowadzenia zasilania.

Uwaga: Powyższa odpowiedź stanowi jednocześnie modyfikację SIWZ.

Zamawiający w związku z modyfikacją SIWZ wydłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 31. 05. 2010 r. na godz. 09:00, a otwarcie ofert na dzień 31.05.2010r. na godz. 10:00.

Podpis

PREZYDENT MIASTA

Tomasz Andrukiewicz