

Elk, dnia 19.11.2010 r.

URZĄD MIASTA ELKU

Nr sprawy: BZP – 341/57/2010

Dotyczy: “Nasze Dziedzictwo -Elcka Kolej Wąskotorowa” remont obiektów i infrastruktury na terenie Elckiej Kolei Wąskotorowej

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 17.11.2010 r. udzielamy następującej odpowiedzi:

Pytanie

Proszę wyjaśnić nasze wątpliwości co do zawartości projektu i przedmiaru. Projekt przewiduje „generalny” remont zadaszania i wnętrza, ale nie ma w nich nic na temat instalacji elektrycznej wewnętrznej. Proszę o odpowiedź, czy instalacja elektryczna wewnętrzna ma być wykonana i na podstawie jakiej dokumentacji?

Odpowiedź na pytanie

Instalacja elektryczna oświetleniowa ma być wymieniona tylko w warsztacie pomocniczym: wykonane 4 punkty świetlne (oprawy hermetyczne 2X18W) w warsztacie pomocniczym, 1 lampa awaryjna zmierzchowa, 8 gniazd zwykłych, 2 gniazda siłowe 32A, nowa instalacja (kabel 5x16mm² około 50 mb w osłonie p/poż) zasilająca istniejące maszyny i tablice rozdzielczą do tej instalacji z wyposażeniem klasy IP 55. Pozostałe pomieszczenie zostają bez remontu instalacji wewnętrznej

UWAGA: ww. pozycje należy ująć w wycenie.

Uwaga: Powyższe odpowiedzi stanowią jednocześnie modyfikację SIWZ.

Zamawiający w związku z modyfikacją SIWZ wydłuża termin składania ofert i wyznacza go na dzień 02.12.2010 r. na godz. 09:00, a otwarcie ofert na dzień 02.12.2010 r. na godz. 10:00.

Podpis

Z up. PREZYDENTA

Z-ca Prezydenta Miasta

Artur Urbański