

Ełk, dn. 05.05.2010 r.

**ZAKŁAD USŁUG DROGOWYCH  
"D R O T E C H "  
Wojciech Wielgat  
19-300 Ełk, ul. E. Orzeszkowej 14A lok. 6  
tel.: 087 610 08 57, 0506 135 948**

**M K – 7333 / 17 / 10**

Wydział Mienia Komunalnego Urzędu Miasta Ełk w odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 19.04.2010 r. informuje, że ścieki opadowe z ulicy Sikorskiego należy odprowadzać do studni rewizyjnych o rzędnych 129,72/126,39 i 128,49/126,66 ( na dołączonym wyrysie geodezyjnym studnie oznaczono kolorem zielonym ).

Przewidzieć rezerwę w kanałach na ścieki opadowe z ulicy Tęczowej, jej zlewni i działek przyległych do ulicy Sikorskiego oraz zaprojektować, poza pasem jezdni, studnie rewizyjno-połączeniowe na odprowadzanie wód opadowych z w/w terenów.

**NACZELNIK**  
Wydziału Mienia Komunalnego  
  
inż. Andrzej Semeńczuk